



REGIONALVERBAND  
SAARBRÜCKEN

Bauamt - Fachdienst 65  
Schlossplatz 8 - 10  
66119 Saarbrücken  
Telefon: 0681/506-6501  
Fax: 0681/506-6590

## EINHEITSPREISANFRAGE 2026

### Leistungsbeschreibung

- Für Bauvorhaben: Bauunterhaltung von Gebäuden des Regionalverbandes Saarbrücken
- Art der Leistung: Freihändige Vergabe nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb für  
**- Reparaturarbeiten Elektro / EDV -**
- BAUHERR: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Postfach 10 30 55  
66030 Saarbrücken
- AUSSCHREIBUNG UND BAULEITUNG: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Postfach 10 30 55  
66030 Saarbrücken
- Sachbearbeiter: Herr Kläs Tel.: 506-6531
- ANGEBOTSABGABE:** bis 02. Februar 2026 (Termin verbindlich!)
- AUFGESTELLT: REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
Bauamt - Fachdienst 65  
Im November 2025
- BIETER:  
.....  
Name und Anschrift des Bieters (Stempel)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Elektroarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

---

## **Vertragliche Regelungen**

### **ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

#### **ANGABEN ZUM GEBÄUDE UND ZUR NUTZUNG**

##### **Schulen**

Die beauftragten Arbeiten finden, außer in den Schulferein, "im laufenden Schulbetrieb" statt.  
Der Ausführungszeitraum für die beauftragte Bauleistung ist, am Vor- und am Nachmittag mit Rücksicht auf die Unterrichtsstunden, mit der zuständigen Schulleitung abzustimmen.  
Für unterrichtsbezogene Unterbrechungen der Bauausführung, die zu weniger als 4 zusammenhängenden Ausführungsstunden führen, kann auf Antrag ein Ausgleich - durch eine erneute Anfahrtspauschale - vereinbart werden, sofern durch Veränderung im Bauablauf am Ort selbst die Bauausführung nicht fortgeführt werden kann.

#### **AUSFÜHRUNG**

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind mit dem Hausmeister abzustimmen.

**Alle Firmen haben sich täglich zum Arbeitsbeginn und zum Arbeitsende beim Hausmeister zu melden und in die Handwerker-Anwesenheitsliste einzutragen.**

**Die Handwerker-Anwesenheitsliste liegt vor Ort im Hausmeisterbüro und im Sekretariat aus.**

Tagelohnzettel (Rapportberichte) sind, **noch am gleichen Tag der Ausführung**, vom Hausmeister bestätigen zu lassen. Der Hausmeister bestätigt damit Art und Zeitdauer der Tätigkeit.

Die Rapportberichte werden vom Hausmeister unverzüglich an den/die RVS-Bausachbearbeiter/in weitergeleitet.

Die Anerkennung der Rapportberichte erfolgt nach bautechnischer Prüfung durch den/die RVS-Bausachbearbeiter/in.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Aufmaße von Bauleistungen gemeinsam mit dem/der RVS-Bausachbearbeiter/in nach rechtzeitiger Terminvereinbarung durchzuführen.

#### **Allgemeine Vertragsbedingungen**

##### **1. Gültigkeitsdauer**

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheitspreise sollen vom 01.03.2026 - 28.02.2027 Gültigkeit haben.

##### **2. Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes**

Bei Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes nach § 48b ff. EStG. vorzulegen.

##### **3. Hinweis zur Kalkulation**

Einheitspreise sind für ein Auftragsvolumen von ca. 2.500,- bis 5.000,- € zu kalkulieren.

Bei der Kalkulation sind die vorgegebenen Rabattstaffelungen zu berücksichtigen.

# **LEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Auftraggeber :** Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
**Projekt :** Einheitspreisanfrage 2026  
**LV :** Elektroarbeiten  
**LV-Datum :** 24.11.2025

---

## **Vertragliche Regelungen**

Die Vergabe kann bis zu einer maximalen Auftragssumme von 20.000,- € netto über die Einheitspreisanfrage erfolgen.

### **In die Einheitspreise sind mit einzukalkulieren:**

Sämtliche Ver- und Gebrauchsmaterialien ( wie z. B. Sägeblätter, Trennscheiben, Lötzinn, Putz- und Reinigungsmittel, Verpackungs- und Dichtungsmaterialien ) sowie die Gestellung von Gas und Sauerstoff für Schweiß- und Lötarbeiten.

### **4. Zuschlag**

Die Leistungen sind zur Beseitigung von Schäden erforderlich, wobei die Häufigkeit, der Umfang und der Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt sind. Aufträge werden, je nach Bedarf, kurzfristig nach fernmündlicher Vorankündigung erteilt.

### **5. Auftragsannahme durch den Auftragnehmer**

Erst die Beauftragung des Auftragnehmers durch den Regionalverband Saarbrücken, die Leistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, zu einem bestimmten Preis zu erbringen, stellt einen vollständigen Antrag auf Vertragsabschluss an den Auftragnehmer dar.

Es obliegt dem Auftragnehmer, den Auftrag anzunehmen oder abzulehnen.

**Die VOB (z. Zt. 2019) gilt in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung als vereinbart.**

### **6. Rechnungserstellung**

Die Rechnung ist unverzüglich nach erbrachter Leistung zu erstellen.

Der Rechnung sind Material- und Stundennachweise, Aufmaße und die Zusammenstellungen beizufügen.

**In den Rechnungen sind die einzelnen Positionsnummern der Einheitspreisanfrage anzugeben.**

#### **Bei Abrechnung nach Stunden- und Materialnachweis:**

Die Vergütung erfolgt bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden/Tag für die Zwischenzeit der durch den Hausmeister bestätigten Anfangs- und Endzeit an der Baustelle, abzüglich  $\frac{1}{2}$  Stunde Mittagspause. Bei einer Arbeitszeit von maximal 6 Stunden/Tag ist gemäß § 4 ArbZG eine Pause nicht zulässig.

**Anfahrts- und Abfahrtszeiten sind mit der Anfahrtspauschale abgegolten.**

#### **Es werden lediglich Facharbeiter- und Helfer- Stundensätze vergütet.**

Meister-, Polier- und Vorarbeiter- Stundensätze werden nicht vergütet.

Bei Maschinen- bzw. Geräteeinsätzen ist lediglich die Einsatzzeit zu berechnen. Der Einsatz des Bedienungspersonals wird mit den angebotenen Stundensätzen vergütet.

Kosten für An- und Abfahrt des Materials, der Geräte und des Arbeitspersonals werden als Pauschale vergütet, sofern der Unternehmer dies wünscht.

Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Elektroarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

## Vertragliche Regelungen

---

### 7. Verjährungsfrist für Mängelansprüche

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 4 Jahre gemäß VOB 2019 Teil B § 13, sofern keine besondere Vereinbarung bei der Auftragerteilung erfolgt.

### 8. Bautagebuch

Werden für die Ausführung mehr als 5 Tage benötigt, ist ein Bautagebuch zu führen.

### 9. Rauchverbot an Schulen

Wir weisen darauf hin, dass gemäß Gesetz des Saarlandes Nr. 1571, vom 13. Juli 2005, das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände verboten ist. Für die Dienstgebäude des Regionalverbandes Saarbrücken gilt das Gleiche sinngemäß.

**Der Auftragnehmer wird verpflichtet seine Mitarbeiter darüber zu informieren und die Einhaltung des Rauchverbotes zu überwachen.**

### 10. Nachweis eines Erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a BZRG für alle an den Schulen des Regionalverbandes Saarbrücken eingesetzten Mitarbeiter/innen der beauftragten Firmen

Zum 1. Mai 2010 wurde das Erweiterte Führungszeugnis eingeführt gemäß § 30a Bundeszentralregister (BZRG). Im Erweiterten Führungszeugnis werden, im Unterschied zum einfachen Führungszeugnis, auch Verurteilungen aufgenommen mit einem Strafmaß unter 90 Tagessätzen Geldstrafe. Diese erweiterte Funktion des Führungszeugnisses bezieht sich jedoch lediglich auf kinder- bzw. jugendbezogene Delikte (Bsp.: "Misshandlung von Schutzbefohlenen, Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht) und Sexualdelikte. Es enthält keine Angaben über eingestellte Verfahren, Freisprüche (vgl. § 32 BZRG). Ein Erweitertes Führungszeugnis (behördliches Führungszeugnis Belegart O E) kann auf Antrag der jeweils betroffenen Person erteilt werden, wenn diese eine **schriftliche Aufforderung ihres Arbeitgebers** vorlegt, dass das Führungszeugnis zur Prüfung der persönlichen Eignung des Antragstellers im Umgang mit Kindern und Jugendlichen benötigt wird.

### 11. Sonstiges

**Sämtliche Unterlagen zur Ausführung (Pläne etc.) werden ausschließlich digital im PDF-Format per E-Mail oder Download-Link zur Verfügung gestellt.**

**Die Angebotsabgabe erfolgt ausschließlich digital, als GAEB-Datei + PDF-Datei digital, inkl. aller unterschrieben Anlagen (im Ausnahmefall lediglich digital als PDF-Datei), an folgende E-Mail-Adresse: EP-2026-FD65@rvsbr.de**

**Die Datei ist zu bezeichnen mit Angabe der Vergabe-Nr. und dem jeweiligen Gewerk, wie folgt:  
EP00xx\_26\_jeweiliges Gewerk**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65  
Projekt : Einheitspreisanfrage 2026  
LV : Elektroarbeiten  
LV-Datum : 24.11.2025

---

## Vertragliche Regelungen

---

### ANGABEN ZUM BIETER

Die Firma besteht seit .....

Belegschaft Büro .....

Werkstatt - Techn. Angestellte .....

- Meister .....

- Vorarbeiter .....

- Facharbeiter .....

- Helfer .....

- Azubi .....

### **Anlagen**

- Hausmeisterliste
- Gebäudeauflistung
- Muster Handwerker-Anwesenheitsliste

### Ergänzende Unterlagen:

Neben den Allgemeinen Vertragsbedingungen gelten folgende beigelegte Erklärungen als anerkannt:

- Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) - **bitte unterschreiben !**
- Erklärung Abfall (VHB 241)
- Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG - **bitte unterschreiben !**
- Bescheinigung Erweitertes Führungszeugnis - **bitte unterschreiben !**

Anerkannt:

..... , den .....

Der Bieter:

.....  
(Stempel und Unterschrift)

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 1 ALLGEMEINES

### 1. 1 Anfahrtspauschale

*Sofern der Unternehmer für den An- und Abtransport des Personals, der Geräte und des Materials eine Vergütung erwünscht, sind die Kosten nachfolgend einzutragen.*

*Die Anfahrtspauschale wird ab dem 3. Arbeitstag nicht mehr vergütet.*

#### 1. 1. 10 Altenkessel

Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

#### 1. 1. 20 Bildstock

Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

#### 1. 1. 30 Brebach-Fechingen

Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

#### 1. 1. 40 Dudweiler

Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

#### 1. 1. 50 Emmersweiler

Eventualposition mit GB

1 PSCH .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 1. 60	<b>Friedrichsthal</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....
1. 1. 70	<b>Geislautern</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....
1. 1. 80	<b>Gersweiler</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....
1. 1. 90	<b>Güdingen</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....
1. 1. 100	<b>Herrensohr</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....
1. 1. 110	<b>Heusweiler</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....
1. 1. 120	<b>Klarenthal</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 1. 130	<b>Kleinblittersdorf</b> Eventualposition mit GB		1 PSCH	.....
1. 1. 140	<b>Ludweiler</b> Eventualposition mit GB		1 PSCH	.....
1. 1. 150	<b>Neuweiler</b> Eventualposition mit GB		1 PSCH	.....
1. 1. 160	<b>Oberthal</b> Eventualposition mit GB		1 PSCH	.....
1. 1. 170	<b>Püttlingen</b> Eventualposition mit GB		1 PSCH	.....
1. 1. 180	<b>Quierschied</b> Eventualposition mit GB		1 PSCH	.....
1. 1. 190	<b>Riegelsberg</b> Eventualposition mit GB		1 PSCH	.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: ALLGEMEINES Unterabschnitt: Anfahrtspauschale	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1. 1. 200	<b>Saarbrücken</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....
1. 1. 210	<b>Sulzbach</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....
1. 1. 220	<b>Völklingen</b> Eventualposition mit GB			1 PSCH	.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2

### AUFMASSELEISTUNGEN

#### Allgemein

*Sofern bei den einzelnen Positionen nichts vermerkt ist, sind in jedem Fall die komplette Lieferung und Montage einschließlich elektrischem Anschluss in die Einheitspreise einzukalkulieren.*

*Zur kompletten Durchführung der Arbeiten (Lieferung und Montage) sind alle Materialien, einschließlich Klein- und Befestigungsmaterial, Transport bis zur Montagestelle im Bau, Verpackung, Löhne, Fahrgelder, Auslösungen, soziale Abgaben, Zölle und sonstigen Nebenkosten in die Einheitspreise einzukalkulieren.*

*Der Bieter hat sich davon zu überzeugen, ob seine Anlagen geschlossen oder in Teilen zum Montageort transportiert werden können. Gegebenenfalls hat er die Mehrkosten für Zerlegbarkeit in die Einheitspreise einzukalkulieren.*

*Der Auftragnehmer muss zur Vermeidung unnötiger Montageerschwernisse die Erbringung und die eventuelle Montage von Anlagenteilen unabhängig vom Baufortschritt vornehmen. Der Auftragnehmer kann sich nicht auf eine zusätzliche Ausführungserschwernis berufen, wenn er sie hätte rechtzeitig abwenden können.*

*Eine Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern für die anderen Gewerke der Technischen Ausrüstung bzw. der Ausbaugewerke wird zur Bedingung gemacht. Die Unternehmer haben die Montage der Anlagen aufeinander abzustimmen.*

*Hierdurch entstehende Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Notwendig werdende Änderungen durch Nichtbeachtung dieser Forderung gehen zu Lasten der beteiligten Unternehmer.*

#### Aufmaß

**Grundsätzlich ist bei Baumaßnahmen, die mehr als 2 Räume umfassen, das Aufmaß raumweise durchzuführen. Kettenaufmaße werden nicht akzeptiert.**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

## Installationen

**Das komplette Kabel- und Leitungsnetz ist halogenfrei auszuführen. Dies gilt auch für Rohre, Kanäle und das Befestigungszubehör.**

Bei Verlegung von flexilem Kunststoffisolierrohr auf Putz bzw. in abgehängten Decken sind pro lfdm 3 Befestigungs-schellen zu verwenden.

Bei Verlegung von Feuchtraumleitung auf Putz in abgehängten Decken, an den Seitenwänden der Kabelkanäle sowie in Steigleitungsschächten sind mindestens 3 Isolierstoff-Abstandsschellen pro lfdm zu verwenden.

Bei Verlegung ab 3 Leitungen nebeneinander sind Schnellverlegeschellen zu verwenden, wobei diese im Preis einzukalkulieren sind.

Bündelverlegung von Kabel und Leitungen ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Alle Kabel und Leitungen, die über Dehnungsfugen geführt werden, müssen an dieser Stelle mit einer Dehnungsschlaufe versehen werden.

Kabel und Leitungen dürfen nicht über scharfe Kanten gezogen oder verlegt werden.

Ist die Verlegung über scharfe Kanten unumgänglich, so muss ein entsprechender Kantenschutz vorgesehen werden.

Bei Verlegung von Kabel und Leitungen unter Putz sind pro lfdm mind. 3 Isolierstoff-Nagelschellen zu verwenden. Schutzrohre sind gemäß VDE-Vorschriften unaufgefordert an allen gefährdeten Stellen vorzusehen.

Bei Verlegung von starrem Stahl-, Alu-, bzw. Kunststoffpanzerrohr sind in den Einheitspreis für den lfdm die notwendigen Bogen, Muffen und Endtüllen einzukalkulieren.

Es ist alles Klein- und Befestigungsmaterial wie Schrauben, Bolzen, Muttern, Stifte, Schellen, Dübel, Dichtungskitt etc. jeweils im Einheitspreis einzukalkulieren.

Bei Verlegung von halogenfreiem Kabel ist auch das Befestigungsmaterial aus halogenfreiem Kunststoff anzubieten und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

*Es ist nicht rostendes und nicht korrodierendes Material zu verwenden.*

*Die Verlegung von Kabel, Leitungen, Kabelrinnen, Steigetrassen o.ä. im Bereich von Wand- und Deckendurchdringungen, welche brandschutztechnisch verschlossen werden müssen, ist so auszuführen, dass die Brandschutzarbeiten fachgerecht ausgeführt werden können.*

## Statik/Brandschutz

*Bei allen Bohrarbeiten in statisch relevanten Bauteilen wie z.B. Betonstützen, Betondecken, Betonrippendecken, Unterzügen, Überzügen, ... ist darauf zu achten, wo und was durchbohrt wird. Sollten Zweifel hinsichtlich der Durchführbarkeit bestehen, dann ist der AG zu Rate zu ziehen. Bohrungen in Wänden und Betondecken bis Durchmesser 30mm sind i.d.R. unkritisch.*

*Beim Ausführen von Schlitzarbeiten ist grundsätzlich eine Ausführung nach DIN und VOB zu beachten.*

*Bei Bohrarbeiten in Wänden und Decken, welche eine brandschutztechnische Anforderung haben, ist darauf zu achten, dass der Brandschutz auch fachgerecht ausgeführt werden kann.*

*Lage, Größe und Belegung der Bohrungen und Durchbrüche sind gemäß Einbauvorschriften und Zulassungen der Hersteller der Brandschutzmaterialien so zu wählen, dass die Durchführung von Brandschutzarbeiten fachgerecht möglich ist.*

*Der hieraus entstehende Mehraufwand ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.*

## Prüfungen

*Das Durchführen aller nach den VDE-Vorschriften geforderten Prüfungen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.*

*Insbesondere ist das Kabel- und Leitungsnetz gemäß VDE 0100 zu überprüfen. Für die Messprotokolle für das Kabel- und Leitungsnetz sind die Formulare des Zentralverbandes der deutschen Elektrohandwerke zu verwenden.*

*Für alle Schaltgerätekombinationen sind die in VDE 0660 Teil 500 geforderten Prüfungen vorzunehmen.*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	-------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

*Über die Ergebnisse aller Prüfungen sind Prüfprotokolle in dreifacher Ausfertigung zu erstellen und bei Abnahme der Bauleitung zu übergeben.*

*Für die Verteilungen sind zusätzliche Prüfbescheinigungen des Herstellers über die Typprüfung vorzulegen.*

*Die Protokolle sind mit Datum und Unterschrift des Prüfers sowie Angabe über das verwendete Messgerät (unter Umständen auch Messbereich) zu versehen.*

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 1

### Verteilungen

#### Ausführung

- Höhen- u. Breitenprofile in stabiler Stahlkonstruktion.
- Frontseitig berührungssichere Gerätetüren aus verwindungssteifem Stahlblech oder glasfaser verstärktem Polyester.
- Zusätzlicher Schutz durch stabile Vollblechtüren mit abschließbaren Zylindern.
- Frontseitige Aufgliederung in Geräte und Anschluss teil.
- Allseitige Blechverkleidung und gegenseitige Abschottung der Felder bei HV
- Ausführung in Schutzkasse I, Schutzerdung.
- Verteilung innen und außen in Fertiglackierung, Farbe RAL 9010 reinweiß.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen von vorne zu betätigen sein.
- Alle Zu- und Abgänge sind auf Reihenklemmen mind. 4 mm<sup>2</sup> mit Bezeichnung aufzulegen.
- Reihenklemmen und Dreistockklemmen für Doppel- bzw. Mehrfachanschluss sind nicht zugelassen.
- Anordnung der Klemmen:  
Stromkreismäßig L1-L2-L3-N-PE bei Drehstrom bzw. Außenleiter-N-PE bei Wechselstrom.  
Zwischen den einzelnen Stromkreisen sind Trennplatten anzuordnen.
- Bezeichnungsschilder sind grundsätzlich an allen Geräten und der Verteilung selbst vorzusehen.
- Komplette Innenverdrahtung in fix und fertiger Leistung
- Alle ankommenden und abgehenden Kabel und Leitungen sind mit Kabelmarken zu versehen.
- Handbeschriebene Beschriftungen sind nicht zulässig.
- Sicherungssockel sind jeweils komplett mit Schmelzeinsatz, Passschrauben und Schraubkappen anzubieten.  
NH-Sicherungslasttrenner und NH-Sicherungsunterteile sind komplett mit NH-Sicherungen anzubieten.
- Innen an der Verteilungstür ist eine Liste mit Zuordnung aller Einbaugeräte dauerhaft anzubringen.  
Keine Handbeschriftung !
- Die Geräte sind für Schalttafeleinbau anzubieten.
- Gerätemontage mind. 60 cm über OKFF.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Bezeichnungsschilder sind grundsätzlich in Resopal auszuführen.
- Die Verteilungen müssen eine Platzreserve von mind. 1/3 für evtl. späteren Um- und Ausbau aufweisen.
- Bei UP-Verteilem sind alle notwendigen Stemm- und Gipsarbeiten einzukalkulieren.
- Ausführung grundsätzl. mit Türen einschl. Schlössern und Schlüssel. Anzubieten ist ein typengeprüftes, fabrikmäßig hergestelltes Installations-Verteilersystem, den derzeit gültigen technischen Normen entsprechend.
- Vor Beginn der Fertigung ist ein Wirkschaltbild und eine Aufbauzeichnung je 2-fach der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen.
- Nach Fertigstellung der Arbeiten ist ein Revisionsplan anzufertigen, 2-fach. 1 Exemplar ist vor Ort dem Hausmeister zu übergeben und 1 Exemplar ist mit der Schlussrechnung einzureichen.

## 2. 1. 10

### Stahlblech AP-Verteilung

#### Eventualposition ohne GB

Stahlblech-Aufputzverteilung wie vor beschrieben Schutzart

IP 54, 2 Felder, 4-reihig bestückt mit:

- 12 FI/LS-Schalter 2-polig, 6 KA, B 16 A / 0,03 A
- 1 Überspannungsableiter 4-polig als Mittelschutz
- 6 LS-Schalter B16A
- 1 Hauptschalter 63 A 3-polig
- Reihenklemmen 4 mm<sup>2</sup>/16 mm

1 STK .....

[Nur EP]

## 2. 1. 20

### Stahlblech UP-Verteilung

#### Eventualposition ohne GB

Stahlblech-Unterputzverteilung wie vor beschrieben Schutzart

IP 54, 2 Felder, 4-reihig bestückt mit:

- 12 FI/LS-Schalter, 2-polig, 6 KA, B 16 A / 0,03 A
- 1 Überspannungsableiter 4-polig als Mittelschutz
- 6 LS-Schalter B16A
- 1 Hauptschalter 63 A 3-polig
- Reihenklemmen 4 mm<sup>2</sup>/16 mm

1 STK .....

[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 30

## Stahlblech AP-Verteilung NA

### Eventualposition ohne GB

Stahlblech-Aufputzverteilung wie vor beschrieben Schutzart

IP 54, 2 Felder, 4-reihig bestückt mit:

- 12 LS-Schalter 1-polig, 6 KA, B 16 A
- 1 Überspannungsableiter 4-polig als Mittelschutz
- FI-Schalter mit Not-Aus-Funktion 40 A
- 1 Hauptschalter 63 A 3-polig
- Reihenklemmen 4 mm<sup>2</sup>/16 mm

1 STK ..... [Nur EP]

2. 1. 40

## Stahlblech UP-Verteilung NA

### Eventualposition ohne GB

Stahlblech-Unterputzverteilung wie vor beschrieben Schutzart

IP 54, 2 Felder, 4-reihig bestückt mit:

- 12 LS-Schalter, 2-polig, 6 KA, B 16 A
- 1 Überspannungsableiter 4-polig als Mittelschutz
- FI-Schalter mit Not-Aus-Funktion 40 A
- 1 Hauptschalter 63 A 3-polig
- Reihenklemmen 4 mm<sup>2</sup>/16 mm

1 STK ..... [Nur EP]

2. 1. 50

## Stahlblech UP-Verteilung

### Eventualposition ohne GB

Stahlblech-Unterputzverteilung wie vor beschrieben Schutzart

IP 43, 2 Felder, 4-reihig bestückt mit:

- 12 FI/LS-Schalter, 2-polig, 6 KA, B 16 A / 0,03 A
- 1 Überspannungsableiter 4-polig als Mittelschutz
- 6 LS-Schalter B16A
- 1 Hauptschalter 63 A 3-polig
- Reihenklemmen 4 mm<sup>2</sup>/16 mm

1 STK ..... [Nur EP]

2. 1. 60

## Pauschale für dreipoligen Anschluss

### Eventualposition ohne GB

Pauschale für dreipoligen Anschluss bis 63 A in vorhandene Elektroverteilung, einschließlich Sicherungen, Abgangsklemmen, anteiliger Verdrahtung, für die Stromversorgung U-Verteilung EDV-Raum, komplett mit allen Teilen liefern und betriebsfertig anschließen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 1. 70 1-reihige Unterverteilung auf Putz

### Eventualposition ohne GB

Lieferung und Montage einer 1-reihigen Unterverteilung in Aufputz-Ausführung, mit mindestens 12 TE (Teileinheiten). Gehäuse aus stabilem, halogen-, PVC- und silikonfreien, nicht brennbarem Kunststoff mit transparenter Tür, Schutzart mindestens IP54.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 1. 80 Freistehende Stahlblechverteilung in 2 Feldern

### Eventualposition ohne GB

Freistehende Stahlblechverteilung, allseitig geschlossen, als Unterverteilung (UV).

#### Ausführung:

Typgeprüftes, fabrikmäßig hergestelltes Installationsverteiler-system als Standschrank, Gerüst in stabiler Profilstahlkonstruktion auf einem Grundrahmen aus Profilstahl zur Befestigung, Blechverkleidungen und Abdeckungen in mind. 2 mm Stahlblech, Ausführung IP 44, in verwindungssteifer und flatterfreier Konstruktion, innen und außen Fertiglackierung, RAL 7035 grau oder ähnlich. Der Grundrahmen für die Verteilung ist im EP eingeschlossen.

Für die Geräteteile, ca. 200 cm hoch, sind Türen vor den Geräteabdeckungen anzutragen. Die Türen erhalten Schlosser und Schlüssel.

Unten erhält die Verteilung einen Kabelrangiersockel mit allseitig abnehmbarer Beplankung, Höhe ca. 100 mm.

Die Verteilung hat folgende Abmessungen:

Breite: ca. 600 mm, Felder

Tiefe: ca. 205 mm

Die angegebenen Maße sind Mindestmaße.

Einspeisung von unten, Abgänge von oben und unten.

Alle Anschlüsse sind von vorne zu tätigen.

Alle Zu- und Abgänge bis 25 mm<sup>2</sup> sind auf obenliegenden Reihenklemmen mit Bezeichnungsschildern zu verdrahten. Größere Querschnitte - Direktanschluss.

Für alle zu- und abgehenden Kabel und Leitungen sind Befestigungskonstruktionen, z. B. C-Profilen mit BBS-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Schellen, vorzusehen. In der Nähe der Abgangsklemmen sind die erforderlichen N- und PE-Schienen vorzusehen.  
Die Sammelschienen zur Aufnahme der Sicherungsleisten, usw. sind für einen Bemessungsstrom von mind. 160 A auszulegen.

Ausführung gemäß Vorbemerkungen.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 1. 90

## Freistehende Stahlblechverteilung in 3 Feldern

### Eventualposition ohne GB

Freistehende Stahlblechverteilung wie vor beschrieben, jedoch folgende Abmessungen:

Breite: ca. 800 mm, 3 Felder

1 STK ..... [Nur EP]

2. 1. 100

## Freistehende Stahlblechverteilung in 4 Feldern

### Eventualposition ohne GB

Freistehende Stahlblechverteilung wie vor beschrieben, jedoch folgende Abmessungen:

Breite: ca. 1100 mm, 4 Felder

1 STK ..... [Nur EP]

2. 1. 110

## Stahlblechverteilung, 6-reihig, unter Putz

### Eventualposition ohne GB

Stahlblechverteilung, 6-reihig, unter Putz, IP 43, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 1. 120

## Stahlblechverteilung, 6-reihig, 2 Felder, unter Putz

### Eventualposition ohne GB

Stahlblechverteilung, 6-reihig, 2 Felder unter Putz, IP 43, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 1. 130 Stahlblechverteilung, 6-reihig, unter Putz**

**Eventualposition ohne GB**

Stahlblechverteilung, 6-reihig, h = 950 mm, unter Putz, IP 54, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 140 Stahlblechverteilung, 6-reihig, 2 Felder, unter Putz**

**Eventualposition ohne GB**

Stahlblechverteilung, 6-reihig, h = 950 mm, 2 Felder unter Putz, IP 54, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 150 Mehrpreis für Verteilung wie vor, jedoch zusätzl. 1 Feld**

**größer**

**Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 160 Stahlblechverteilung, 9-reihig, unter Putz**

**Eventualposition ohne GB**

Stahlblechverteilung, 9-reihig, h = 1400 mm, unter Putz, IP 54, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 170 Stahlblechverteilung, 9-reihig, 2 Felder, unter Putz**

**Eventualposition ohne GB**

Stahlblechverteilung, 9-reihig, h = 1400 mm, 2 Felder unter Putz, IP 54, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 1. 180 Mehrpreis für Verteilung wie vor, jedoch zusätzl. 1 Feld größer  
Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 190 Stahlblechverteilung, 6-reihig, auf Putz**

**Eventualposition ohne GB**

Stahlblechverteilung, 6-reihig, h = 950 mm, auf Putz, IP 54, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 200 Stahlblechverteilung, 6-reihig, 2 Felder, auf Putz**

**Eventualposition ohne GB**

Stahlblechverteilung, 6-reihig, h = 950 mm, 2 Felder auf Putz, IP 54, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 210 Mehrpreis für Verteilung wie vor, jedoch zusätzl. 1 Feld größer  
Eventualposition ohne GB**

**Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 220 Stahlblechverteilung, 9-reihig, auf Putz**

**Eventualposition ohne GB**

Stahlblechverteilung, 9-reihig, h = 1400 mm, auf Putz, IP 54, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 230 Stahlblechverteilung, 9-reihig, 2 Felder, auf Putz**

**Eventualposition ohne GB**

Stahlblechverteilung, 9-reihig, h = 1400 mm, 2 Felder auf Putz, IP 54, wie vor beschrieben, jedoch als Leerfeld einschl. Tür- und Geräteabdeckung.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 1. 240 Mehrpreis für Verteilung wie vor, jedoch zusätzl. 1 Feld größer Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 250 Vorsatztür für UV, 4-reihig, 1 Feld**

**Eventualposition ohne GB**

Vorsatztür für v.g. Unterverteilungen, 4-reihig, 1 Feld, Brandlastdämmung 30 min., Türverschluss über Schwenkhebel und Schubstangen, Einbaumöglichkeit für bauseitigen Halbzyylinder, geprüft nach DIN 1402.

Angebotenes Fabrikat: .....

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 260 Vorsatztür für UV, 4-reihig, 2 Felder**

**Eventualposition ohne GB**

Vorsatztür für v.g. Unterverteilungen, 4-reihig, jedoch 2 Felder, sonst wie vor.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 270 Vorsatztür für UV, 6-reihig, 1 Feld**

**Eventualposition ohne GB**

Vorsatztür für v.g. Unterverteilungen, 6-reihig, jedoch 1 Feld, sonst wie vor.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 1. 280 Vorsatztür für UV, 6-reihig, 2 Felder**

**Eventualposition ohne GB**

Vorsatztür für v.g. Unterverteilungen, 6-reihig, jedoch 2 Felder, sonst wie vor.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 1. 290

**Vorsatztür für UV, 9-reihig, 1 Feld**

**Eventualposition ohne GB**

Vorsatztür für v.g. Unterverteilungen, 9-reihig, jedoch 1 Feld,  
sonst wie vor.

1 STK ..... [Nur EP]

2. 1. 300

**Vorsatztür für UV, 9-reihig, 2 Felder**

**Eventualposition ohne GB**

Vorsatztür für v.g. Unterverteilungen, 9-reihig, jedoch 2 Felder,  
sonst wie vor.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 2

### Einbau Elektroverteilungen

Nachstehende Positionen sind Mehr- oder Minderleistungen in der Bestückung der Elektroverteilung.

Die aufgeführten Geräte sind für den betriebsfertigen Einbau in den Elektroverteilungen. Die Preise sind Komplettpreise einschl. allen Leistungen, z.B. Verdrahtung, Drehstromschienen, Phasenschienen, Blecharbeit, Beschriftung usw.

#### 2. 2. 10

##### Fehlerstrom-Schutzschalter 2-polig 230/400 V/25 A/30 mA

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

#### 2. 2. 20

##### Fehlerstrom-Schutzschalter 4-polig 230/400 V/40 A/30 mA

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

#### 2. 2. 30

##### FI-Schalter 4-polig 230/400 V/25 A/30 mA allstromsensitiv

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

#### 2. 2. 40

##### FI/LS-Schalter 2-polig 230 V/13 A/30 mA

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

#### 2. 2. 50

##### FI/LS-Schalter 2-polig 230 V/16 A/30 mA

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 60	<b>Fehlerstrom-Schalter Not-Aus-Funktion 63 A</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Fehlerstrom-Schalter, 4 polig, 230/400 V, 63 A / 30 mA, mit Not-Aus-Funktion, Anschlussmöglichkeit für NA-Taster, z. B. Fabrikat Doepke.	1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 70	<b>Fehlerstrom-Schalter Not-Aus-Funktion 40 A</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Fehlerstrom-Schalter, 4 polig, 230/400 V, 40 A / 30 mA, mit Not-Aus-Funktion, Anschlussmöglichkeit für NA-Taster, z. B. Fabrikat Doepke.	1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 80	<b>LS-Schalter B-10 A, einpolig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 90	<b>LS-Schalter B-13 A, einpolig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 100	<b>LS-Schalter B-16 A, einpolig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 110	<b>LS-Schalter B-10 A, mit Hilfsschalter, 1 Öffner, 1 Schließer, einpolig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1 STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 120 LS-Schalter B-16 A, mit Hilfsschalter, 1Öffner, 1 Schließer,  
einpolig  
Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2. 2. 130 LS-Schalter B-16 A, dreipolig  
Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2. 2. 140 LS-Schalter B-32 A, dreipolig  
Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2. 2. 150 LS-Schalter C-16 A, einpolig  
Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2. 2. 160 NH-Sicherungslasttrennschalter Größe 00, 3-pol  
Eventualposition ohne GB  
senkrecht eingebaut.  
Bemessungsstrom: 160 A  
Einschl. Sicherungen

1 STK ..... [Nur EP]

2. 2. 170 NH-Sicherungsunterteile Größe 00, Nennstrom bis 160 A  
Eventualposition ohne GB  
Einschl. Sicherung

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 180	<b>Dreipoliger Sicherungssockel Größe D 02, Nennstrom 63 A</b> Eventualposition ohne GB Einschl. Sicherung	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 2. 190	<b>Dreipoliger Sicherungslasttrenner Größe 00, Nennstrom 125 A</b> Eventualposition ohne GB Einschl. Sicherungen	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 2. 200	<b>Dreipoliger Lasttrennschalter für Neozed-Sicherungen 63 A /400V</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 2. 210	<b>Dreipoliger Lastschalter 63 A</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 2. 220	<b>Dreipoliger Lastschalter 100 A</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 2. 230	<b>Dreipoliger Lasttrennschalter 160 A</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 2. 240	<b>Dreipoliger Lasttrennschalter 250 A</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]	

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 250	<b>Drehstromluftschütz 63 A</b> Eventualposition ohne GB	.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 260	<b>Drehstromluftschütz 40 A</b> Eventualposition ohne GB	.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 270	<b>Drehstromluftschütz 20 A</b> Eventualposition ohne GB	.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 280	<b>Hilfsschütz mit 5 S</b> Eventualposition ohne GB	.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 290	<b>Reihenklemme 35 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB	.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 300	<b>Reihenklemme 25 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB	.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 310	<b>Reihenklemme 16 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB	.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 320	<b>Reihenklemme 10 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 330	<b>Reihenklemme 6 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 340	<b>Reihenklemme 4 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 350	<b>Nulleitertrennklemme 35 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 360	<b>Nulleitertrennklemme 25 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 370	<b>Nulleitertrennklemme 16 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 380	<b>Nulleitertrennklemme 10 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 2. 390	<b>Nullleiter trennklemme 6 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 400	<b>Nullleiter trennklemme 4 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 410	<b>Schutzleiterklemme 35 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 420	<b>Schutzleiterklemme 25 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 430	<b>Schutzleiterklemme 16 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 440	<b>Schutzleiterklemme 10 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]
2. 2. 450	<b>Schutzleiterklemme 6 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB			1 STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 2. 460	<b>Schutzleiterklemme 4 mm<sup>2</sup></b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  .	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 470	<b>Digitale Programm-Schaltuhr mit Gangreserve</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> mit 1 Kanal für Tages- und Wochenendprogramm, Impuls-Zyklen-System, Ablauftimer, Chip-Programmierbar, Theben TR 611 TOP2 (verbindlich).	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 480	<b>Schaltuhr wie vor, jedoch 2 Kanäle, Theben 622 10 P2</b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  .	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 490	<b>Stromstoßrelais 250 V / 16 A</b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  .	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 500	<b>Überspannungsableiter 4-polig als B-Ableiter</b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  .	1	STK .....	[Nur EP]
2. 2. 510	<b>Überspannungsableiter 4-polig als C-Ableiter</b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  .	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 2. 520 Überspannungsableiter als Kombiableiter Typ 1+2, 4P

### Eventualposition ohne GB

- 4-poliger (3 Phasen + N) Kombi-Ableiter für 230/400 V
- 50 Hz - TN(C)-S-Systeme
- Ableiter Typ 1 + 2 nach EN 61643-11
- Defektanzeige
- Schutzpegel: <= 1,5 kV
- Blitzstoßstrom (10/350): 50 kA
- Fernsignalisierung

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 2. 530 Überspannungsableiter als Kombiableiter Typ 1+2, 2P

### Eventualposition ohne GB

- 2-poliger (3 Phasen + N) Kombi-Ableiter für 230/400 V
- 50 Hz - TN-Systeme
- Ableiter Typ 1 + 2 nach EN 61643-11
- Defektanzeige
- Höchste Dauerspannung: 255 V AC
- Schutzpegel: <= 1,5 kV
- Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 2. 540 Örtliche Aufnahme Unterverteilung 60 Abgänge

### Eventualposition ohne GB

Örtliche Aufnahme der Unterverteilung einschl. der Erstellung eines Stromlaufplanes als Grundlage für die Ausführungszeichnung der neu zu liefernden Verteilung.

Die Verteilung besteht im wesentlichen aus einer Einspeisung und ca. 60 Abgängen.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 2. 550 Mehrpreis für jeden weiteren Abgang, wie vor

### Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Einbau Elektroverteilungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 2. 560      Messrelais zur Spannungsüberwachung**

Eventualposition ohne GB

3-polig, als Unterspannungsauslöser.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen unter Putz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 3

### Leitungsanlagen unter Putz

Die nachfolgend aufgeführten Kabel und Leitungen sind unter Putz in Mauerwerk zu verlegen. Die notwendigen Schlitz- und Stemmarbeiten sowie die Schuttmassenbeseitigung., einschl. Befestigungsmaterial, sind einzukalkulieren.

#### 2. 3. 10

**NHXMH-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

#### 2. 3. 20

**NHXMH-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>**

Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

#### 2. 3. 30

**NHXMH-J 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

#### 2. 3. 40

**NHXMH-J 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>**

Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

#### 2. 3. 50

**N2XH-J 5 x 6 mm<sup>2</sup>**

Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen unter Putz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 3. 60	N2XH-J 5 x 10 mm <sup>2</sup> Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 3. 70	N2XH-J 5 x 16 mm <sup>2</sup> Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 3. 80	N2XH-J 5 x 25 mm <sup>2</sup> Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 3. 90	J-H(ST)H 2 x 2 x 0,6 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 3. 100	J-H(ST)H 4 x 2 x 0,6 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 3. 110	J-H(ST)H 10 x 2 x 0,6 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 3. 120	J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen unter Putz	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 3. 130 J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 mm Bd  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 3. 140 J-H(ST)H 10 x 2 x 0,8 mm Bd  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 3. 150 Zulage für Verlegung  
Eventualposition ohne GB  
Verlegung wie vor, jedoch in Betonwand/-decke.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen in Rohren, Inst	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 4 Leitungsanlagen in Rohren, Installationskanälen+GK-Wänden

Die nachfolgend aufgeführten Kabel und Leitungen sind auf Kabelbühnen und Steigeleitern, in Rohren, Installationskanal-Systemen oder Gipskartonständerwänden zu verlegen.

### 2. 4. 10 NHXMH-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 4. 20 NHXMH-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 4. 30 NHXMH-J 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 4. 40 NHXMH-J 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 4. 50 N2XH-J 5 x 6 mm<sup>2</sup> Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 4. 60 N2XH-J 5 x 10 mm<sup>2</sup> Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen in Rohren, Inst	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 70	N2XH-J 5 x 16 mm <sup>2</sup> Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 80	N2XH-J 5 x 25 mm <sup>2</sup> Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 90	N2XH-J 5 x 35 mm <sup>2</sup> Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 100	J-H(ST)H 2 x 2 x 0,6 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 110	J-H(ST)H 4 x 2 x 0,6 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 120	J-H(ST)H 10 x 2 x 0,6 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 130	J-H(ST)H 20 x 2 x 0,6 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen in Rohren, Inst	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 4. 140	J-H(ST)H 30 x 2 x 0,6 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 150	J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 160	J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	
2. 4. 170	J-H(ST)H 10 x 2 x 0,8 mm Bd Eventualposition ohne GB	1	M .....	[Nur EP]	

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen in abgehängte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 5 Leitungsanlagen in abgehängten Decken oder unter Decke

Die nachfolgend aufgeführten Kabel und Leitungen sind innerhalb von abgehängten Decken oder sichtbar unter der Decke zu verlegen.

Die halogenfreien Befestigungsmaterialien wie Kabelklammern usw. für Einzelverlegung, sind einzukalkulieren.

2. 5. 10 NHXMH-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 20 NHXMH-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 30 NHXMH-J 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 40 NHXMH-J 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 50 N2XH-J 5 x 6 mm<sup>2</sup>  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen in abgehängte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 60	<b>N2XH-J 5 x 10 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB	.	1	M .....	[Nur EP]
2. 5. 70	<b>N2XH-J 5 x 16 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB	.	1	M .....	[Nur EP]
2. 5. 80	<b>N2XH-J 5 x 25 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB	.	1	M .....	[Nur EP]
2. 5. 90	<b>N2XH-J 5 x 35 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB	.	1	M .....	[Nur EP]
2. 5. 100	<b>J-H(ST)H 2 x 2 x 0,6 mm Bd</b> Eventualposition ohne GB	.	1	M .....	[Nur EP]
2. 5. 110	<b>J-H(ST)H 4 x 2 x 0,6 mm Bd</b> Eventualposition ohne GB	.	1	M .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen in abgehängte	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 5. 120 J-H(ST)H 10 x 2 x 0,6 mm Bd  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 130 J-H(ST)H 20 x 2 x 0,6 mm Bd  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 140 J-H(ST)H 30 x 2 x 0,6 mm Bd  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 150 J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 mm Bd  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 160 J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 mm Bd  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

2. 5. 170 J-H(ST)H 10 x 2 x 0,8 mm Bd  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen mit Funktionse	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 6 Leitungsanlagen mit Funktionserhalt

Die nachfolgend aufgeführten Leitungen und Kabel müssen lt. VDE 0108 einen Funktionserhalt von mind. 30 Minuten (E30) gewährleisten.

Die notwendigen Auf-Putz-Befestigungssysteme sind einzukalkulieren.

### 2. 6. 10 N2XH-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> E30 Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 6. 20 N2XH-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> E30 Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 6. 30 N2XH-J 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> E30 Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 6. 40 JE-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 Bd E30 Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

### 2. 6. 50 JE-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 Bd E30 Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Leitungsanlagen mit Funktionse	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 6. 60 JE-H(ST)H 12 x 2 x 0,8 Bd E30

Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kabeltragsysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 7 Kabeltragsysteme

### 2. 7. 10 Kabelklammern für 8 Leitungen (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), Kunststoff

Eventalposition ohne GB  
halogenfrei aus Kunststoff, Befestigung an Betondecke,  
Bauhöhe ca. 20 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2. 7. 20 Kabelklammern für 16 Leitungen, sonst wie vor

Eventalposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

### 2. 7. 30 Kabelsammelhalterung für 15 Leitungen (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), Kunststoff

Eventalposition ohne GB  
Wand- und Deckenmontage, halogenfrei aus Kunststoff,  
Bauhöhe ca. 80 mm. Verlegeabstand ca. 50 cm.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2. 7. 40 Kabelsammelhalterung für 30 Leitungen (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), Kunststoff

Eventalposition ohne GB  
Wand- und Deckenmontage, halogenfrei aus Kunststoff,  
Bauhöhe ca. 120 mm. Verlegeabstand ca. 50 cm.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2. 7. 50 Kabelsammelhalterung für 30 Leitungen (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), Metall

Eventalposition ohne GB  
Wand- und Deckenmontage, aus Metall, Bauhöhe ca. 85/50  
mm. Verlegeabstand ca. 50 cm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Kabeltragsysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 7. 60**      **Kabelsammelhalterung für 70 Leitungen (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>),  
Metall  
Eventualposition ohne GB**  
Wand- und Deckenmontage, aus Metall, Bauhöhe ca. 126/104  
mm. Verlegeabstand ca. 50 cm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kabelrinnen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 8

### Kabelrinnen

*Die nicht näher genannten systembedingten Zubehörteile wie Verbinder, Trennsteg, Klammern, Schutzleiteranschlusssteile sowie Bögen und sonstige Formteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.*

*Des Weiteren sind alle Befestigungssysteme einzukalkulieren.*

*Es sind nur Bauteile eines Herstellers anzubieten.*

Angebotenes Fabrikat: .....

## 2. 8. 10

### Kabelrinne 400 x 60 mm

#### Eventualposition ohne GB

Kabelrinne aus gelochtem Stahlblech, feuerverzinkt, nach DIN 50976 mit den notwendigen Bögen, Abzweigen, Kreuzungen, Längsverbindern, Stoßstellenleisten, Trennsteg.

Die Befestigung der Kabelbühnen darf nur mit zugelassenen Metalldübeln erfolgen.

Horizontale und vertikale Versprünge der Kabelrinnen sind einzukalkulieren.

Breite: ca. 400 mm

Seitenhöhe: ca. 60 mm

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 8. 20

### Kabelrinne 300 x 60 mm

#### Eventualposition ohne GB

Kabelrinne wie vor beschrieben, jedoch

Breite: ca. 300 mm

Seitenhöhe: ca. 60 mm

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kabelrinnen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 8. 30 Kabelrinne 200 x 60 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Kabelrinne wie vor beschrieben, jedoch

Breite: ca. 200 mm

Seitenhöhe: ca. 60 mm

1 M ..... [Nur EP]

**2. 8. 40 Hägestiel 300 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Hägestiel als U-Stiel für Tragekonstruktionen mittelschwerer Bauart, für Deckenmontage, mit Endschutzkappen.

Länge: 300 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 50 Hägestiel 400 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Hägestiel wie vor beschrieben, jedoch

Länge: 400 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 60 Hägestiel 500 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Hägestiel wie vor beschrieben, jedoch

Länge: 500 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 70 Hägestiel 1000 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Hägestiel wie vor beschrieben, jedoch

Länge: 1000 mm

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Kabelrinnen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 8. 80 Wand- und Stielausleger 210 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wand- und Stielausleger in mittelschwerer Ausführung, mit angeschweißter Kopfplatte für Wand- und Hängestielmontage, einschl. Befestigungsmaterial.

Länge: ca. 210 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 90 Wand- und Stielausleger 310 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wand- und Stielausleger in mittelschwerer Ausführung wie vor beschrieben, jedoch

Länge: ca. 310 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 100 Wand- und Stielausleger 410 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wand- und Stielausleger in mittelschwerer Ausführung wie vor beschrieben, jedoch

Länge: ca. 410 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 8. 110 Steigeleiter 200 x 60 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Steigeleiter als Steigetrasse, Wandmontage mit Metalldübel mittelschwere Ausführung, einschließlich der benötigten BBS-Schellen.

Breite: ca. 200 mm  
Seitenhöhe: ca. 60 mm

1 M ..... [Nur EP]

**2. 8. 120 Steigeleiter 300 x 60 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Steigeleiter als Steigetrasse, Wandmontage mit Metalldübel mittelschwere Ausführung, einschließlich der benötigten BBS-Schellen.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Kabelrinnen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Breite: ca. 300 mm  
Seitenhöhe: ca. 60 mm

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 8. 130 Steigeleiter 400 x 60 mm

### Eventualposition ohne GB

Steigeleiter als Steigetrasse, Wandmontage mit Metalldübel mittelschwere Ausführung, einschließlich der benötigten BBS-Schellen.

Breite: ca. 400 mm  
Seitenhöhe: ca. 60 mm

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 8. 140 Steigeleiter 500 x 60 mm

### Eventualposition ohne GB

Steigeleiter als Steigetrasse, Wandmontage mit Metalldübel mittelschwere Ausführung, einschließlich der benötigten BBS-Schellen.

Breite: ca. 500 mm  
Seitenhöhe: ca. 60 mm

1 M ..... [Nur EP]

## 2. 8. 150 C-Profilschienen

### Eventualposition ohne GB

C-Profilschienen als gelochte Profilschiene, Schlitzweite 17 mm, Höhe = ca. 18 mm, Breite 35 mm, aus bandverzinktem Stahl, einschl. der benötigten BBS-Schellen, für Wand- und Deckenmontage, mit Metalldübeln.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9

## Brüstungskanal und Zubehör

Der nachstehend beschriebene Installationskanal ist komplett mit Trennsteg in den Bereich Niederspannung und Schwachstrom zu unterteilen. Er ist als Stahlblechkanal in Farbe RAL 9010 reinweiß anzubieten.

Die Geräteabdeckung ist ebenfalls aus Stahlblech. Kanal und Deckel sind zu erden..

Alles nicht näher beschriebene systembedingte Zubehör für den Systemkanal in fix- und fertiger Ausführung ist mit anzubieten.

Angebotenes Fabrikat: .....

2. 9. 10

### Elektro-Installationskanal-System, 110 x 70 mm

#### Eventualposition ohne GB

Elektro-Installations-System als Brüstungskanal einschl. Abdeckung in Stahlblech reinweiß, Abmessungen ca. 110 x 70 mm, komplett mit allen Verbindungs- und Befestigungsteilen und Kupplungen.

Wand- oder Konsolenmontage.

1 M ..... [Nur EP]

2. 9. 20

### Elektro-Installationskanal-System, 133 x 70 mm

#### Eventualposition ohne GB

Elektro-Installations-System als Brüstungskanal einschl. Abdeckung in Stahlblech reinweiß, Abmessungen ca. 133 x 70 mm, mit Trennwand für Schwachstrom und Niederspannung, komplett mit allen Verbindungs- und Befestigungsteilen und Kanal-Kupplungen.

Wand- oder Konsolenmontage.

1 M ..... [Nur EP]

2. 9. 30

### Elektro-Installationskanal-System, 170 x 70 mm

#### Eventualposition ohne GB

Elektro-Installationskanal-System als Brüstungskanal in Stahlblech wie vor, jedoch mit Abmessungen ca. 170 x 70 mm.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 9. 40 Elektro-Installationskanal-System, 170 x 90 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Elektro-Installationskanal-System als Brüstungskanal in Stahlblech wie vor, jedoch mit Abmessungen ca. 170 x 90 mm.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 9. 50 Elektro-Installationskanal-System, 220 x 90 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Elektro-Installationskanal-System als Brüstungskanal 2-zügig, Einbaugeräte oben und unten, als Stahlblechkanal wie vor, jedoch mit Abmessungen ca. 220 x 90 mm.

1 M ..... [Nur EP]

**2. 9. 60 Innenecke zu Kanal 110 x 70 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Innenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 110 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 70 Innenecke zu Kanal 133 x 70 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Innenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 133 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 80 Innenecke zu Kanal 170 x 70 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Innenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 170 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 90 Innenecke zu Kanal 170 x 90 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Innenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 170 x 90 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2. 9. 100 Innenecke zu Kanal 220 x 90 mm

### Eventualposition ohne GB

Innenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 220 x 90 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 9. 110 Außenecke zu Kanal 110 x 70 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 110 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 9. 120 Außenecke zu Kanal 133 x 70 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 133 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 9. 130 Außenecke zu Kanal 170 x 70 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 170 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 9. 140 Außenecke zu Kanal 170 x 90 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 170 x 90 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 9. 150 Außenecke zu Kanal 220 x 90 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in Stahlblech reinweiß mit Abdeckung, passend zum Installationskanal 220 x 90 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 160	<b>Endplatte zu Kanal 110 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Endplatte in Stahlblech reinweiß, passend zum Installations-kanal 110 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 170	<b>Endplatte zu Kanal 133 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Endplatte in Stahlblech reinweiß, passend zum Installations-kanal 133 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 180	<b>Endplatte zu Kanal 170 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Endplatte in Stahlblech reinweiß, passend zum Installations-kanal 170 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 190	<b>Endplatte zu Kanal 170 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Endplatte in Stahlblech reinweiß, passend zum Installations-kanal 170 x 90 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 200	<b>Endplatte zu Kanal 220 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Endplatte in Stahlblech reinweiß, passend zum Installations-kanal 220 x 90 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 210	<b>Außeneck-Abdeckung Kanal 110 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außeneck-Abdeckung reinweiß, passend zum Installations-kanal 110 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 220	<b>Außeneck-Abdeckung Kanal 133 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außeneck-Abdeckung reinweiß, passend zum Installations-kanal 133 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 230	<b>Außeneck-Abdeckung Kanal 170 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außeneck-Abdeckung reinweiß, passend zum Installations-kanal 170 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 240	<b>Außeneck-Abdeckung Kanal 170 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außeneck-Abdeckung reinweiß, passend zum Installations-kanal 170 x 90 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 250	<b>Außeneck-Abdeckung Kanal 220 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außeneck-Abdeckung reinweiß, passend zum Installations-kanal 220 x 90 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 260	<b>Flachwinkel-Unterteil oben oder unten Kanal 110 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flachwinkel-Unterteil oben oder unten reinweiß, passend zum Installationskanal 110 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 270	<b>Flachwinkel-Unterteil oben oder unten Kanal 133 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flachwinkel-Unterteil oben oder unten reinweiß, passend zum Installationskanal 133 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 9. 280 Flachwinkel-Unterteil oben oder unten Kanal 170 x 70 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Flachwinkel-Unterteil oben oder unten reinweiß, passend zum Installationskanal 170 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 290 Flachwinkel-Unterteil oben oder unten Kanal 170 x 90 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Flachwinkel-Unterteil oben oder unten reinweiß, passend zum Installationskanal 170 x 90 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 300 Flachwinkel-Unterteil oben oder unten Kanal 220 x 90 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Flachwinkel-Unterteil oben oder unten reinweiß, passend zum Installationskanal 220 x 90 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 310 Flachwinkel-Abdeckung Kanal 110 x 70 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Flachwinkel-Abdeckung reinweiß, passend zum Installationskanal 110 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 320 Flachwinkel-Abdeckung Kanal 133 x 70 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Flachwinkel-Abdeckung reinweiß, passend zum Installationskanal 133 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 330 Flachwinkel-Abdeckung Kanal 170 x 70 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Flachwinkel-Abdeckung reinweiß, passend zum Installationskanal 170 x 70 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2. 9. 340	<b>Flachwinkel-Abdeckung Kanal 170 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  -	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 9. 350	<b>Flachwinkel-Abdeckung Kanal 220 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flachwinkel-Abdeckung reinweiß, passend zum Installationskanal 220 x 90 mm.	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 9. 360	<b>T-Abzweig Unterteil Kanal 110 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> T-Abzweig Unterteil reinweiß, passend zum Installationskanal 110 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 9. 370	<b>T-Abzweig Unterteil Kanal 133 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> T-Abzweig Unterteil reinweiß, passend zum Installationskanal 133 x 66 mm.	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 9. 380	<b>T-Abzweig Unterteil Kanal 170 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> T-Abzweig Unterteil reinweiß, passend zum Installationskanal 170 x 70 mm.	1	STK .....	[Nur EP]	
2. 9. 390	<b>T-Abzweig Unterteil Kanal 170 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> T-Abzweig Unterteil reinweiß, passend zum Installationskanal 170 x 90 mm.	1	STK .....	[Nur EP]	

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 400	<b>T-Abzweig Unterteil Kanal 220 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> T-Abzweig Unterteil reinweiß, passend zum Installationskanal 220 x 90 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 410	<b>Brandabschottung Kanal 133 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Brandabschottung Kanal 133 x 70 mm zur Abdichtung gegen Rauch und Brandgase bei Wanddurchführungen, Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 420	<b>Brandabschottung Kanal 170 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Brandabschottung Kanal 170 x 70 mm zur Abdichtung gegen Rauch und Brandgase bei Wanddurchführungen, Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 430	<b>Brandabschottung Kanal 170 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Brandabschottung Kanal 170 x 90 mm zur Abdichtung gegen Rauch und Brandgase bei Wanddurchführungen, Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 440	<b>Brandabschottung Kanal 220 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Brandabschottung Kanal 220 x 90 mm zur Abdichtung gegen Rauch und Brandgase bei Wanddurchführungen, Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 9. 450**

**Schallbarriere**

**Eventualposition ohne GB**

Schallbarriere nicht brennbar, Baustoffklasse A1, für Kanalgrößen bis 220 x 80 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 460**

**Brüstungskonsole Kanalhöhe 130 mm, Wandabst. bis 360**

**mm**

**Eventualposition ohne GB**

Brüstungskonsole in Stahlblech verzinkt, für Stahlblechkanal Höhe 130 mm, mit verstellbarem Wandabstand bis 360 mm, komplett mit Befestigungsteilen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 470**

**Brüstungskonsole Kanalhöhe 170 mm, Wandabst. bis 360**

**mm**

**Eventualposition ohne GB**

Brüstungskonsole in Stahlblech verzinkt, für Stahlblechkanal Höhe 170 mm, mit verstellbarem Wandabstand bis 360 mm, komplett mit Befestigungsteilen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 480**

**Brüstungskonsole Kanalhöhe 220 mm, Wandabst. bis 360**

**mm**

**Eventualposition ohne GB**

Brüstungskonsole in Stahlblech verzinkt, für Stahlblechkanal Höhe 220 mm, mit verstellbarem Wandabstand bis 360 mm, komplett mit Befestigungsteilen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 490**

**Brüstungskonsole Kanalhöhe 130 mm, Wandabst. bis 500**

**mm**

**Eventualposition ohne GB**

Brüstungskonsole in Stahlblech verzinkt, für Stahlblechkanal Höhe 130 mm, mit verstellbarem Wandabstand bis 500 mm, komplett mit Befestigungsteilen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2. 9. 500</b>	<b>Brüstungskonsole Kanalhöhe 170 mm, Wandabst. bis 500 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Brüstungskonsole in Stahlblech verzinkt, für Stahlblechkanal Höhe 170 mm, mit verstellbarem Wandabstand bis 500 mm, komplett mit Befestigungsteilen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 9. 510</b>	<b>Brüstungskonsole Kanalhöhe 220 mm, Wandabst. bis 500 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Brüstungskonsole in Stahlblech verzinkt, für Stahlblechkanal Höhe 220 mm, mit verstellbarem Wandabstand bis 500 mm, komplett mit Befestigungsteilen.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 9. 520</b>	<b>Wandanschlussblende zu Kanal 110 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wandanschlussblende in reinweiß, zur Kanalabmessung 110 x 70 mm.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 9. 530</b>	<b>Wandanschlussblende zu Kanal 133 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wandanschlussblende in reinweiß, zur Kanalabmessung 133 x 70 mm.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 9. 540</b>	<b>Wandanschlussblende zu Kanal 170 x 70 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wandanschlussblende in reinweiß, zur Kanalabmessung 170 x 70 mm.	1	STK	.....	[Nur EP]
<b>2. 9. 550</b>	<b>Wandanschlussblende zu Kanal 170 x 90 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Wandanschlussblende in reinweiß, zur Kanalabmessung 170 x 90 mm.	1	STK	.....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Folgende Einbauteile sind passend zum UP-Schalterprogramm anzubieten, einschl. Geräteeinbaudose, Geräteblende und Abdeckrahmen:

## 2. 9. 560 Kanal-Schukosteckdose 16 A/ 250 V, 1-fach

### Eventualposition ohne GB

Kanal-Schukosteckdose 16 A/ 250 V, 1-fach, mit Geräteeinbaudose, Geräteblende und Abdeckrahmen passend für die Stahlblech-Brüstungskanäle Höhe 130 mm, 170 mm und 200 mm, komplett mit allen Teilen, einschl. Schaltfeld, beschrifteter Papiereinlage mit Stromkreisnummer und UV-Bezeichnung, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz).

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 9. 570 Kanal-Schukosteckdose 16 A/ 250 V, 1-fach, rot

### Eventualposition ohne GB

Kanal-Schukosteckdose 16 A/ 250 V, 1-fach, mit Geräteeinbaudose, Geräteblende und Abdeckrahmen passend für die Stahlblech-Brüstungskanäle Höhe 130 mm, 170 mm und 200 mm, komplett mit allen Teilen, einschl. Schaltfeld, beschrifteter Papiereinlage mit Stromkreisnummer und UV-Bezeichnung, mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz). Farbe: rot.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 9. 580 Kanal-NOT-AUS

### Eventualposition ohne GB

Kanal-NOT-AUS, mit Schlüssel-Schlagtaster und Kontrollleuchte.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2. 9. 590 Kanal Aus-/Wechselschalter, komplett mit allen Teilen

### Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 600	<b>Drehdimmer Dali</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Drehdimmer für Dali-Steuerung, bis zu 4 Bedienstellen parallel schaltbar, automatische Synchronisation zwischen den Schaltstellen, Ansteuerung bis zu 25 Dali-Vorschaltgeräten, z. B. Osram DALI MCU.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 610	<b>Kanal Serienschalter, komplett mit allen Teilen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 620	<b>Kanal-Ausschalter mit Kontrollleuchte 10 A, 230 V, 2-polig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 630	<b>Kanal Schlüsseltaster, komplett mit allen Teilen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 640	<b>Kanal Kontrollleuchte, komplett mit allen Teilen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Farbe: grün	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 650	<b>Kanal-AUF-AB-Taster, komplett mit allen Teilen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2. 9. 660	<b>Kanal Kabelauslassdose, komplett mit allen Teilen</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 670	<b>USB-C-Ladestation</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> USB-Ladestation von Typ C, Ausführung Wandeinbau mit Gerätedose, Leistung 65 W, mit Einfachrahmen, passend zum Schalterprogramm.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 680	<b>Überspannungsmodul für Kanaleinbau</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Überspannungsmodul für Kanaleinbau, mit Sichtzeichen für ein Defekt des Moduls, Nennspannung 250 V.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 690	<b>Geräteeinbaudose 1-fach</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Geräteeinbaudose 1-fach für Installationskanal-Einbaueinheiten z.B. Daten und Telefon.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 700	<b>Kombinationsrahmen 2-fach</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kombinationsrahmen 2-fach, wenn erforderlich mit Zentralplatte, für vorstehende Kanal-Einbaueinheiten.	1	STK .....	[Nur EP]
2. 9. 710	<b>Kombinationsrahmen 3-fach, wie vor beschrieben</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Brüstungskanal und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2. 9. 720 Kombinationsrahmen 4-fach, wie vor beschrieben**

**Eventualposition ohne GB**

.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 730 Erdungsleitung 4 mm<sup>2</sup> halogenfrei**

**Eventualposition ohne GB**

Länge ca. 2 m, beidseitig mit Flachsteckhülsen zur Erdung  
der Metallkanäle.

1 STK ..... [Nur EP]

**2. 9. 740 Mehrpreis Deckenmontage**

**Eventualposition ohne GB**

Mehrpreis für Deckenmontage der Stahlblechkanäle inkl. 2 St.  
Kabelrückhalte-/Erdungsbleche je Meter, Preis pro Meter.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Unter-/Oberflur-Elektroinstallatio	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.10 Unter-/Oberflur-Elektroinstallationseinheiten

### 2.10. 10 Fußbodenebene Einbaueinheit mit 1 Steckdose

#### Eventualposition ohne GB

Fußbodenebene Einbaueinheit für nassgepflegte Böden, mit einer Schukosteckdose aus Zink-Druckguss, komplett mit Bodenbelagschutzrahmen, Gerätbecher und allem systembedingtem Zubehör, einschl. Stemmarbeiten im Estrich und Unterflureinbaudose.

Angebotenes Fabrikat und Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.10. 20 Fußbodenebene Einbaueinheit mit 4 Steckdosen

#### Eventualposition ohne GB

Fußbodenebene Einbaueinheit für nassgepflegte Böden, mit 4 Schukosteckdosen und 1 Doppeldose EDV RJ45 aus Aluminium-Druckguss, komplett mit Bodenbelagschutzrahmen, Gerätbecher, Unterflureinbaudose, Tubus mit Klappdeckel zur Leitungsausführung, einschl. Stemmarbeiten im Estrich und Unterflureinbaudose.

Angebotenes Fabrikat und Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.10. 30 Bodenanschlussäule

#### Eventualposition ohne GB

Standsäule aus Aluminium, RAL 9010, mit Befestigungsplatte für Bodenmontage, Zuleitungen aus dem Boden, Komplett-System in fix und fertiger Leistung mit folgender Bestückung:

- 1 Geräteleerdose
- 6 Schukosteckdosen
- 2 Datendosen, doppelt Kat 6

Angebotenes Fabrikat und Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.11 Verlegesysteme

*Die Kanäle und Rohre sind in Stahlblech bzw. halogenfreier Ausführung anzubieten.  
Velegung grundsätzlich mit Formteilen.*

### 2.11. 10 Leitungsführungskanal Stahlblech weiß 20 x 20 mm

Eventualposition ohne GB

Leitungsführungskanal aus Stahlbech, mit Abdeckung,  
Farbe weiß.

Größe: 20 x 20 mm (H x B)

1 M ..... [Nur EP]

### 2.11. 20 Leitungsführungskanal Stahlblech 30 x 30 mm

Eventualposition ohne GB

Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch  
Größe: 30 x 30 mm (H x B)

1 M ..... [Nur EP]

### 2.11. 30 Leitungsführungskanal Stahlblech 40 x 60 mm

Eventualposition ohne GB

Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch  
Größe: 40 x 60 mm (H x B)

1 M ..... [Nur EP]

### 2.11. 40 Leitungsführungskanal Stahlblech 60 x 60 mm

Eventualposition ohne GB

Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch  
Größe: 60 x 60 mm (H x B)

1 M ..... [Nur EP]

### 2.11. 50 Leitungsführungskanal Stahlblech 60 x 100 mm mit Trennwand

Eventualposition ohne GB

Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch  
mit Trennwand für Stark- und Schwachstrom.  
Größe: 60 x 100 mm (H x B)

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.11. 70	<b>Innenecke zu Kanal 20 x 20 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 20 x 20 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2.11. 80	<b>Innenecke zu Kanal 30 x 30 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 30 x 30 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2.11. 90	<b>Innenecke zu Kanal 40 x 60 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2.11. 100	<b>Innenecke zu Kanal 60 x 60 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 60 x 60 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2.11. 110	<b>Innenecke zu Kanal 60 x 100 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 60 x 100 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
2.11. 120	<b>Außenecke zu Kanal 20 x 20 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 20 x 20 mm.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.11. 130 Außenecke zu Kanal 30 x 30 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 30 x 30 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 140 Außenecke zu Kanal 40 x 60 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 150 Außenecke zu Kanal 60 x 60 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 60 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 160 Außenecke zu Kanal 60 x 100 mm

### Eventualposition ohne GB

Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 100 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 170 Endplatte zu Kanal 20 x 20 mm

### Eventualposition ohne GB

Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 20 x 20 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 180 Endplatte zu Kanal 30 x 30 mm

### Eventualposition ohne GB

Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 30 x 30 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 190 Endplatte zu Kanal 40 x 60 mm

### Eventualposition ohne GB

Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2.11. 200</b>	<b>Endplatte zu Kanal 60 x 60 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 60 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 210</b>	<b>Endplatte zu Kanal 60 x 100 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 100 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 220</b>	<b>Flachwinkel Kanal 20 x 20 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 20 x 20 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 230</b>	<b>Flachwinkel Kanal 30 x 30 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 30 x 30 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 240</b>	<b>Flachwinkel Kanal 40 x 60 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 250</b>	<b>Flachwinkel Kanal 60 x 60 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 60 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 260</b>	<b>Flachwinkel Kanal 60 x 100 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 100 mm.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.11. 270 T-Abzweig Kanal 20 x 20 mm**

**Eventualposition ohne GB**

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 20 x 20 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.11. 280 T-Abzweig Kanal 30 x 30 mm**

**Eventualposition ohne GB**

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 30 x 30 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.11. 290 T-Abzweig Kanal 40 x 60 mm**

**Eventualposition ohne GB**

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.11. 300 T-Abzweig Kanal 60 x 60 mm**

**Eventualposition ohne GB**

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 60 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.11. 310 T-Abzweig Kanal 60 x 100 mm**

**Eventualposition ohne GB**

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 100 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.11. 320 Leitungsführungskanal PC-ABS 18 x 19 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff  
(PC-ABS), mit Abdeckung, Farbe weiß.

Größe: 18 x 19 mm (H x B)

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.11. 330	<b>Leitungsführungskanal PC-ABS 30 x 45 mm</b> <b>Eventalposition ohne GB</b> Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch Größe: 30 x 45 mm (H x B)	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 340	<b>Leitungsführungskanal PC-ABS 40 x 60 mm</b> <b>Eventalposition ohne GB</b> Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch Größe: 40 x 60 mm (H x B)	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 350	<b>Leitungsführungskanal PC-ABS 60 x 110 mm</b> <b>Eventalposition ohne GB</b> Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch Größe: 60 x 110 mm (H x B)	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 360	<b>Leitungsführungskanal PC-ABS 40 x 60 mm mit Trennwand</b> <b>Eventalposition ohne GB</b> Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch mit Trennwand für Stark- und Schwachstrom. Größe: 40 x 60 mm (H x B)	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 370	<b>Leitungsführungskanal PC-ABS 60 x 150 mm mit Trennwand</b> <b>Eventalposition ohne GB</b> Leitungsführungskanal wie vor beschrieben, jedoch mit Trennwand für Stark- und Schwachstrom. Größe: 60 x 150 mm (H x B)	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 380	<b>Innenecke zu Kanal 30 x 45 mm</b> <b>Eventalposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 30 x 45 mm.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2.11. 390</b>	<b>Innenecke zu Kanal 40 x 60 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 400</b>	<b>Innenecke zu Kanal 60 x 110 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 60 x 110 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 410</b>	<b>Innenecke zu Kanal 60 x 150 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Innenecke in reinweiß mit Abdeckung, passend zum LF-Kanal 60 x 150 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 420</b>	<b>Außenecke zu Kanal 30 x 45 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 30 x 45 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 430</b>	<b>Außenecke zu Kanal 40 x 60 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.11. 440</b>	<b>Außenecke zu Kanal 60 x 110 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 110 mm.	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.11. 450 Außenecke zu Kanal 60 x 150 mm

Eventualposition ohne GB

Außenecke in reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 150 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 460 Endplatte zu Kanal 30 x 45 mm

Eventualposition ohne GB

Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 30 x 45 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 470 Endplatte zu Kanal 40 x 60 mm

Eventualposition ohne GB

Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 480 Endplatte zu Kanal 60 x 110 mm

Eventualposition ohne GB

Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 110 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 490 Endplatte zu Kanal 60 x 150 mm

Eventualposition ohne GB

Endplatte in reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 150 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 500 Flachwinkel Kanal 30 x 45 mm

Eventualposition ohne GB

Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 30 x 45 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 510 Flachwinkel Kanal 40 x 60 mm

Eventualposition ohne GB

Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.11. 520 Flachwinkel Kanal 60 x 110 mm

Eventualposition ohne GB

Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 110 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 530 Flachwinkel Kanal 60 x 150 mm

Eventualposition ohne GB

Flachwinkel reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 150 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 540 T-Abzweig Kanal 30 x 45 mm

Eventualposition ohne GB

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 30 x 45 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 550 T-Abzweig Kanal 40 x 60 mm

Eventualposition ohne GB

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 40 x 60 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 560 T-Abzweig Kanal 60 x 110 mm

Eventualposition ohne GB

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 110 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 570 T-Abzweig Kanal 60 x 150 mm

Eventualposition ohne GB

T-Abzweig reinweiß, passend zum LF-Kanal 60 x 150 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.11. 580 Flexibles Kunststoff-Panzerrohr FKKus-EM-F-HO EN 16

Eventualposition ohne GB

Flexibles Kunststoff-Panzerrohr nach DIN/VDE, gerillt, halogenfrei

Nenngröße: EN 16

Komplett mit Steckmuffen und Befestigungsmaterial,

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

unter Putz  
Druckbelastung 750 N/5 cm

1 M ..... [Nur EP]

**2.11. 590                    Flexibles Kunststoff-Panzerrohr FKKus-EM-F-HO EN 20**

Eventualposition ohne GB

Flexibles Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben,  
Nenngröße EN 20

1 M ..... [Nur EP]

**2.11. 600                    Flexibles Kunststoff-Panzerrohr FKKus EM-F-HO E 25**

Eventualposition ohne GB

Flexibles Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben,  
Nenngröße EN 25

1 M ..... [Nur EP]

**2.11. 610                    Flexibles Kunststoff-Panzerrohr FKKus EM-F-HO EN 32**

Eventualposition ohne GB

Flexibles Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben,  
Nenngröße EN 32

1 M ..... [Nur EP]

**2.11. 620                    Flexibles Kunststoff-Panzerrohr FKKus EM-F-HO EN 40**

Eventualposition ohne GB

Flexibles Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben,  
Nenngröße EN 40

1 M ..... [Nur EP]

**2.11. 630                    Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO/EN 16**

Eventualposition ohne GB

Kunststoff-Panzerrohr nach DIN/VDE, glatt, halogenfrei  
Nenngröße: EN 16

Komplett mit Steckmuffen und Befestigungsmaterial.  
Druckbelastung 750 N/5 cm.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2.11. 640</b>	<b>Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO/EN 20</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben, Nenngröße EN 20	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.11. 650</b>	<b>Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO/EN 25</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben, Nenngröße EN 25	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.11. 660</b>	<b>Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO/EN 32</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben, Nenngröße EN 32	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.11. 670</b>	<b>Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO/EN 40</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben, Nenngröße EN 40	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.11. 680</b>	<b>Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F-HO/EN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Kunststoff-Panzerrohr wie vor beschrieben, Nenngröße EN 50	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.11. 690</b>	<b>Flexibles Isolierrohr FFKu-EL-F-HO EN 20</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flexibles Kunststoffrohr FBY nach DIN/VDE, gerillt, aus Polyäthylen, Nenngröße: EN 20 Komplett mit Muffen und Befestigungsmaterial.	1	M .....	[Nur EP]	

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.11. 700	<b>Flexibles Isolierrohr FFKu-EL-F-HO EN 25</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flexibles Kunststoffrohr wie vor beschrieben, Nenngröße EN 25	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 710	<b>Flexibles Isolierrohr FFKu-EL-F-HO EN 40</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flexibles Kunststoffrohr wie vor beschrieben, Nenngröße EN 40	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 720	<b>Aluminium-Steckrohr, Nenngröße EN 20</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Aluminium-Steckrohr, für schwere Druckfestigkeit 1250 N/5cm, Nenngröße EN 20, befestigt mit Aluminium-Bügel- schellen, einschl. Endtülle aus Kunststoff.	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 730	<b>Aluminium-Steckrohr, Nenngröße EN 25</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie vor	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 740	<b>Aluminium-Steckrohr, Nenngröße EN 32</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie vor	1	M .....	[Nur EP]
2.11. 750	<b>Aluminium-Steckrohr, Nenngröße EN 50</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> sonst wie vor	1	M .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Verlegesysteme	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.11. 760 Aufbau Bodenkanal aus Aluminium**

Eventualposition ohne GB

einschl. Kanaldeckel, mit 4 Kammern.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (auf Putz)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.12 Installationsgeräte (auf Putz)

*Installationsmaterial auf Putz*

Anzubieten ist ein Auf-Putz-Flächenprogramm für feuchte Räume.

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotenes Programm: .....

### 2.12. 10 Aus/Wechselschalter 10 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.12. 20 Serienschalter 10 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.12. 30 Steckdose mit Schutzkontakt 16 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

mit Schriftfeldeinsatz, beschriftet

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.12. 40 Doppelsteckdose mit Schutzkontakt, 16 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

mit Schriftfeldeinsatz, beschriftet

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.12. 50 Kombination Steckdose/Wechselschalter 250 V

Eventualposition ohne GB

mit Schriftfeldeinsatz, beschriftet

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (auf Putz)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.12. 60	<b>Aufputz-Abzweigkasten max. 80 x 80 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> flammwidrig, aus Duroplast	1	STK .....	[Nur EP]	
2.12. 70	<b>Aufputz-Abzweigkasten max. 100 x 100 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> flammwidrig, aus Duroplast	1	STK .....	[Nur EP]	
2.12. 80	<b>Aufputz-Abzweigkasten max. 100 x 100 mm, rot</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> flammwidrig, aus Duroplast. Farbe "rot".	1	STK .....	[Nur EP]	
2.12. 90	<b>Aufputz-Abzweigkasten max. 220 x 150 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> flammwidrig, aus Duroplast	1	STK .....	[Nur EP]	
2.12. 100	<b>Aufputz-Abzweigkasten LSA-Plus 40 DA</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Abzweigkasten für LSA-Plus-Leisten, einschl. 4 LSA-Plus-Leisten je 10 DA. Komplett anschließen, rangieren und beschalten.	1	STK .....	[Nur EP]	
2.12. 110	<b>Aufputz-Abzweigkasten LSA-Plus 100 DA</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Aufputz-Abzweigkasten wie vor, jedoch 10 LSA-Plus-Leisten.	1	STK .....	[Nur EP]	

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (auf Putz)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.12. 120 Aufputz-Abzweigkasten LSA-Plus E 30

### Eventualposition ohne GB

Aufputz-Abzweigkasten für LSA-Plus-Leisten in Funktions-  
erhalt E 30, einschl. 4 LSA-Plus-Leisten je 10 DA. Komplett  
anschließen, rangieren und beschalten.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.12. 130 CEE-Steckdose 3+N+PE, 32 A/400 V

### Eventualposition ohne GB

-

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.12. 140 CEE-Steckdose 3+N+PE, 16 A/400 V

### Eventualposition ohne GB

-

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.12. 150 Energieversorgungseinheit für Elektroanschlüsse (Gehäuse Polyamid)

### Eventualposition ohne GB

Gehäuse aus Polyamid, schwarz, bestückt mit 4 Schuko-  
Steckdosen auf 2 Wechselstromkreise verdrahtet, komplett  
mit Deckenbefestigung, Knotenkette, 2 Zuleitungen als H07-  
RWF 3 G 1,5, ca. 1,5 m lang, sowie allem systembedingten  
Zubehör.

Angebotenes Fabrikat: .....

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.12. 160 Energieversorgungseinheit für Elektroanschlüsse (Gehäuse schlagfester Kunststoff)

### Eventualposition ohne GB

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Federzug und  
Feststellung, Seil oder Kettenabhängung einschl. Kabelauf-  
rollung, mit Deckenbefestigung, Zuleitung als H 0 7 RWF 3 G  
1,5 oder ähnlich, bestückt mit 4 Schukosteckdosen 230 V /  
16 A, einschl. allem systembedingten Zubehör.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (unter Putz)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.13 Installationsgeräte (unter Putz)

*Unterputzschalter, -taster und -steckdosen werden sowohl als Einzelgeräte, als auch in Kombination montiert.*

*Bei Einzelgeräten wird die einteilige Abdeckplatte nicht gesondert vergütet, während bei den Kombinationen die Mehrfach-Abdeckplatte gesondert aufgemessen wird.*

*Die Installationsgeräte sind einschl. UP-Schalterdosen zu liefern und betriebsfertig zu montieren und anzuschließen, einschließlich aller Stemm- und Gipsarbeiten.*

Anzubieten ist ein Unterputz-Flächenprogramm für trockene Räume.

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotenes Programm: .....

Farbe: reinweiß

### 2.13. 10 Aus/Wechselschalter 10 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.13. 20 Kreuzschalter 10 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.13. 30 Serienschalter 10 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.13. 40 Taster 10 A mit Orientierungsleuchte

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (unter Putz)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 50	<b>Drehdimmer Dali</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Drehdimmer für Dali-Steuerung, bis zu 4 Bedienstellen parallel schaltbar, automatische Synchronisation zwischen den Schaltstellen, Ansteuerung bis zu 25 Dali-Vorschaltgeräten, z. B. Osram DALI MCU.	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 60	<b>Rolladentaster, AUF-AB</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 70	<b>Ausschalter mit Kontrolleuchte 10 A, 250 V, 2-polig</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 80	<b>Steckdose mit Schutzkontakt 16 A, 250 V</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Befestigung mit Schrauben. Einsatz mit Schriftfeld, Papiereinlage beschriftet mit UV-Bezeichnung und Stromkreisnummer mit erhöhtem Berührungs-schutz (Kinderschutz).	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 90	<b>Rolladentaster als Schlüsselschalter, ohne Halbzylinder</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 100	<b>CEE-Steckdose 3+N+PE, 16 A/400 V</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> -	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (unter Putz)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 110 CEE-Steckdose 3+W+PE, 32 A/400 V

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.13. 120 USB-C-Ladestation

Eventualposition ohne GB

USB-Ladestation von Typ C, Ausführung UP-Einbau mit UP-Dose, Leistung 65 W, mit Einfachrahmen, passend zum Schalterprogramm.

1 STK ..... [Nur EP]

2.13. 130 Kombinationsrahmen 2-fach

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.13. 140 Kombinationsrahmen 3-fach

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.13. 150 Kombinationsrahmen 4-fach

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

*Abzweigdosen u. -kästen sind mit berührungssicheren Einzelklemmen bis 6 mm<sup>2</sup> zu liefern, zu montieren und betriebsfertig zu schalten, soweit Unterputzmontage erfolgt sind Stemm- und Gipsarbeiten mit einzukalkulieren.*

Angebotenes Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (unter Putz)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.13. 160	<b>Unterputz-Wandauslassdose 60 x 30 mm</b> Eventualposition ohne GB 32 mm tief, mit innenliegendem Deckel	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 170	<b>Hohlwand-Abzweigdose 40 mm tief</b> Eventualposition ohne GB einschließlich Fräslot 68 mm Durchmesser	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 180	<b>Zulage für Ausführung als Hohlwanddose, statt u.P. Dose</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 190	<b>Zulage für Ausführung als Hohlwanddose F90, statt u.P. Dose</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 200	<b>Unterputz-Schalter-Abzweigdose 60 mm Durchmesser</b> Eventualposition ohne GB 60 mm tief, mit Klemmraum VDE, als Zulage gegenüber UP-Dose beim Schaltermaterial.	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 210	<b>Unterputz-Abzweigkasten max. 100 x 100 mm</b> Eventualposition ohne GB 50 mm tief, mit weißem Deckel geschraubt	1	STK .....	[Nur EP]
2.13. 220	<b>Unterputz-Abzweigkasten max. 200 x 200 mm</b> Eventualposition ohne GB 65 mm tief, mit weißem Deckel geschraubt	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (unter Putz)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.13. 230 Not-Aus-Schaltvorrichtung u.P.

Eventualposition ohne GB

mit Schlüsseltaster, Schlagtaster und Kontrollleuchte,  
mit Aluminium-Abdeckplatte, für Unterputz-Montage.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (unter Putz /	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.14

### Installationsgeräte (unter Putz / Panzer)

*Unterputzschalter, -taster und -steckdosen werden sowohl als Einzelgeräte, als auch in Kombination montiert.*

*Bei Einzelgeräten wird die einteilige Abdeckplatte nicht gesondert vergütet, während bei den Kombinationen die Mehrfach-Abdeckplatte gesondert aufgemessen wird.*

*Die Installationsgeräte sind einschl. UP-Schalterdosen zu liefern und betriebsfertig zu montieren und anzuschließen, einschließlich aller Stemm- und Gipsarbeiten.*

Anzubieten ist ein Unterputz-Panzerprogramm für trockene Räume.

Angebotenes Fabrikat: .....

Angebotenes Programm: .....

Farbe: Echtmetalloberfläche

## 2.14. 10

### Aus/Wechselschalter 10 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.14. 20

### Taster 10 A mit Orientierungsleuchte

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.14. 30

### Steckdose mit Schutzkontakt 16 A, 250 V

Eventualposition ohne GB

Befestigung mit Schrauben.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.14. 40

### Schlüsselschalter, ohne Halbzylinder

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (unter Putz /	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.14. 50 Kombinationsrahmen 2-fach**  
Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

**2.14. 60 Kombinationsrahmen 3-fach**  
Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Schutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.15 Schutzmaßnahmen

### 2.15. 10 Erdungsrohrschenken, Leiterquerschnitt bis 16 mm<sup>2</sup>

Eventualposition ohne GB

Erdungsrohrschenken aus Temperguss feuerverzinkt für Leiterquerschnitt bis 16 mm<sup>2</sup>, für Rohrdurchmesser max. 3 Zoll.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.15. 20 Erdungsrohrschenken, Leiterquerschnitt bis 50 mm<sup>2</sup>

Eventualposition ohne GB

Erdungsrohrschenken wie vor, jedoch für Leiterquerschnitt bis 50 mm<sup>2</sup> und Rohrdurchmesser max. 4 Zoll.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.15. 30 Erdungsrohrschenken für Runddraht

Eventualposition ohne GB

Erdungsrohrschenken wie vor, jedoch für Runddraht 8 - 10 mm Durchmesser und für Rohrdurchmesser bis 120 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.15. 40 Presskabelschuhe

Eventualposition ohne GB

Presskabelschuhe für Potentialausgleichsleitungen bis 1 x 25 mm<sup>2</sup>.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.15. 50 Potentialausgleichsschiene mit Abdeckung

Eventualposition ohne GB

Potentialausgleichsschiene mit Abdeckung für Klemmmöglichkeit 5x2,5 bis 25 mm<sup>2</sup>, 2 Rundleiter 35 ./. 70 mm<sup>2</sup>, 1 Rundleiter 8 - 10 mm Durchmesser, 1 Erdungs-band bis 40 x 5 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Schutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.15. 60 Kunststoffmantelleitung NHXMH-J 1 x 4 mm<sup>2</sup>**

**Eventualposition ohne GB**

Kunststoffmantelleitung hologenfrei 1 x 4 mm<sup>2</sup> als Potentialausgleichsleitung liefern, teils unter Putz jedoch größtenteils in Installationssystemen verlegen, komplett mit allen Klein- und Befestigungsmaterialien.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.15. 70 Kunststoffmantelleitung NHXMH-J 1 x 10 mm<sup>2</sup>, sonst wie**

**vor**

**Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

**2.15. 80 Kunststoffmantelleitung NHXMH-J 1 x 16 mm<sup>2</sup>, sonst wie**

**vor**

**Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

**2.15. 90 Kunststoffmantelleitung NHXMH-J 1 x 25 mm<sup>2</sup>, sonst wie**

**vor**

**Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Bohrungen / Durchbrüche	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.16 Bohrungen / Durchbrüche

### 2.16. 10 Bohrungen bis 30 mm Durchmesser in Stahlbeton

Eventualposition ohne GB

Bohrungen bis 30 mm Durchmesser in Stahlbetondecken und -wänden bis 30 cm dick.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.16. 20 Bohrungen wie vor, jedoch in Mauerwerk

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.16. 30 Wanddurchbrüche in Mauerwerk

Eventualposition ohne GB

Wanddurchbrüche in Mauerwerk bis zu einer Größe von ca. 10 x 25 cm, bis 30 cm dick.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.16. 40 Kernbohrungen bis 100 mm Durchmesser

Eventualposition ohne GB

Kernbohrungen bis 100 mm Durchmesser in Stahlbetondecken und -wänden bis 30 cm, stark.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.16. 50 Kernbohrungen über 100 bis 200 mm Durchmesser

Eventualposition ohne GB

Kernbohrungen über 100 bis 200 mm Durchmesser in Stahlbetondecken und -wänden bis 30 cm, stark.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Brandschutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.17

### Brandschutzmaßnahmen

Das nachstehend beschriebene Installationskanalsystem hat die geprüfte Feuerwiderstandsklasse 190 für Wand- und Deckenmontage. Das System ist in Farbe cremeweiß anzubieten.

Die Deckel sind verschraubt. Gegen mechanische Belastung schützt eine Stahlblechhülle.

Alles nicht näher beschriebene Befestigungsmaterial und systembedingtes Zubehör für den Systemkanal in fix und fertiger Ausführung ins mit anzubieten.

Angebotenes Fabrikat: .....

#### 2.17. 10

##### Feuerwiderst.fähiges I-Kanal-System, B = 100 mm

Eventualposition ohne GB

Feuerwidestandsfähiges I-Kanal-System

Breite: 100 mm

Höhe: 88 mm, außen

1 M ..... [Nur EP]

#### 2.17. 20

##### Feuerwiderst.fähiges I-Kanal-System, B = 250 mm

Eventualposition ohne GB

Feuerwidestandsfähiges I-Kanal-System

Breite: 250 mm

Höhe: 88 mm, außen

einschl. Kabelklammern

1 M ..... [Nur EP]

#### 2.17. 30

##### Feuerwiderst.fähiges I-Kanal-System, B = 300 mm

Eventualposition ohne GB

Feuerwidestandsfähiges I-Kanal-System

Breite: 300 mm

Höhe: 142 mm, außen

einschl. Kabelklammern

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.17. 40 Endstück, Kanal-Breite 100 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 50 Endstück, Kanal-Breite 250 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 60 Endstück, Kanal-Breite 300 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 70 Inneneck, Kanal-Breite 100 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 80 Inneneck, Kanal-Breite 250 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 90 Inneneck, Kanal-Breite 300 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 100 Außeneck, Kanal-Breite 100 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
2.17. 110	<b>Außeneck, Kanal-Breite 250 mm</b> Eventualposition ohne GB	.		1 STK .....	[Nur EP]
2.17. 120	<b>Außeneck, Kanal-Breite 300 mm</b> Eventualposition ohne GB	.		1 STK .....	[Nur EP]
2.17. 130	<b>Flachwinkel, Kanal-Breite 100 mm</b> Eventualposition ohne GB	.		1 STK .....	[Nur EP]
2.17. 140	<b>Flachwinkel, Kanal-Breite 250 mm</b> Eventualposition ohne GB	.		1 STK .....	[Nur EP]
2.17. 150	<b>Flachwinkel, Kanal-Breite 300 mm</b> Eventualposition ohne GB	.		1 STK .....	[Nur EP]
2.17. 160	<b>Schiebemuffe, Kanal-Breite 100 mm</b> Eventualposition ohne GB	.		1 STK .....	[Nur EP]
2.17. 170	<b>Schiebemuffe, Kanal-Breite 250 mm</b> Eventualposition ohne GB	.		1 STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.17. 180 Schiebemuffe, Kanal-Breite 300 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 190 T-Stück, Kanal-Breite 100 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 200 T-Stück, Kanal-Breite 250 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

2.17. 210 T-Stück, Kanal-Breite 300 mm

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

## Brandschutz

Die nachfolgend aufgeführten Bedingungen gelten bis zur Feuerwiderstandsklasse T 90 oder bis 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer.

Amtliche Prüfzeugnisse, soweit sie für die Herstellung der Bauteile erforderliche Angaben enthalten.

- a) Bei Brandbeanspruchung von innen, der Nachweis einer amtlichen Prüfstelle der DIN 4102 für die Feuerwiderstandsklassen I 30 - I 120 (DIN 4102, Teil 11, Entwurf).
- b) Bei Brandbeanspruchung von außen, der Nachweis einer amtlichen Prüfstelle der DIN 4102, der bestätigt, dass im Brandfall die Funktion der Elektrokabel über 30, 60, 90 oder 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer sichergestellt und die max. zulässige Temperaturer-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

*höhung am Kabel mit 120 K nicht überschritten wird.*

*Fabrikat:* .....

*Die notwendigen Wandschilder, auch bei den Brandschutzkissen, sind im Einheitspreis einzukalkulieren.*

## 2.17. 220 Feuerhemmende Verkleidung, Feuerwid. Kl. I 90

**Eventualposition ohne GB**

Feuerhemmende Verkleidung, Feuerwiderstandsklasse I 90 für Kabelpritschen 100 x 60 mm bis 400 x 60 mm, mit Hängestielen bzw. Wandauslegern, 3-seitig verkleiden.

Die 3-seitige Verkleidung wird unter einer Massivdecke der Feuerwiderstandsklasse F 90 - A über an die Decke angedübelte Promatectstreifen, d = 25 mm, befestigt.

Promatect-H-Feuerschutzplatte, Fibersilicat, Rohdichte ca. 870 kg/m<sup>3</sup>, nichtbrennbar - A1

Promatect-Lfeuerschutzplatte, Fibersilicat, Rohdichte ca. 450 kg/m<sup>3</sup>, nicht brennbar - A1

Die Feuerschutzplatten werden stirnseitig miteinander verschraubt. Die Plattenstöße sind mit 25 mm dicken Promatect-H-Streifen, b = 100 mm, abzudecken.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.17. 230 Feuerhemmende Verkleidung, Feuerwid. Kl. I 30

**Eventualposition ohne GB**

Sonst wie vor.

1 M2 ..... [Nur EP]

## 2.17. 240 Kabelausführung abdichten, d = bis 15 mm, Bohrung

**Eventualposition ohne GB**

Kabelausführung in vorbeschriebener Verkleidung abdichten, als Bohrung.

Durchmesser bis 15 mm

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.17. 250 Kabelausführung abdichten, d = bis 30 mm, Bohrung**

**Eventualposition ohne GB**

Kabelausführung in vorbeschriebener Verkleidung abdichten, als Bohrung.

Durchmesser bis 30 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2.17. 260 Kabelausführung abdichten, d = bis 60 mm, Bohrung**

**Eventualposition ohne GB**

Kabelausführung in vorbeschriebener Verkleidung abdichten, als Bohrung.

Durchmesser bis 60 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2.17. 270 Kabelausführung abdichten, rechteckiger Ausschnitt**

**Eventualposition ohne GB**

Kabelausführung in vorbeschriebene Verkleidung abdichten, als rechteckiger Ausschnitt, bis 0,01 m<sup>2</sup>.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.17. 280 Kabelabschottung, Feuerwiderst.dauer 90 Minuten**

**Eventualposition ohne GB**

Kabelabschottung zur Verhinderung von Brandübertragung, als Mörtelschott, form-, alterungs- und korrosionsbeständig, lösungsmittelfrei, bei Schwellbrand auch rauchgasdicht in Wänden und Mauerwerk, und in Decken oder Wänden aus Beton oder Stahlbeton mit der Feuerwiderstandsklasse F 90. Öffnungen mit durchgeführter Kabelrinne oder -leiter, ca. 40 % der Fläche mit Kabel und Leitungen belegt. Ausführung und Beschilderung gemäß Herstellerangaben und Prüfzulassung.

Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102 mind. 90 Min. für Öffnungsgröße bis 0,15 m<sup>2</sup>.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.17. 290 Mörtelschott F 90, für Öffnungsgrößen bis 0,5 m<sup>2</sup>**

**Eventualposition ohne GB**

Sonst wie vor beschrieben

1 STK ..... [Nur EP]

**2.17. 300 Kernbohrungen verschließen, Feuerwiderst.dauer 90 Min.**

**Eventualposition ohne GB**

Kernbohrungen, ca. 30 bis 200 mm Durchmesser, brandschutztechnisch verschließen, Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102, mind. 90 Minuten.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.17. 310 Bohrungen verschließen, Feuerwiderst.dauer 90 Min.**

**Eventualposition ohne GB**

Bohrungen, bis ca. 30 mm Durchmesser, brandschutztechnisch verschließen, Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102, mind. 90 Minuten.

1 STK ..... [Nur EP]

## Provisorischer Brandschutz

Grundsätzlich sind auf nicht abgeschlossenen Baustellenbereichen (also Arbeiten im laufenden Betrieb) alle Durchführungen, welche am Ende der Baumaßnahme brandschutztechnisch behandelt werden, arbeitstäglich rauchdicht zu verschließen.

Das Verschließen erfolgt vorzugsweise mit Brandschutzsteinen und/oder Stopfwolle aus Steinwolle bis 1000 °C.

Die Brandschutzsteine und/oder Stopfwolle sind, vor Belegung mit Kabel und Leitungen und vor Ausführung der Brandschutzabschottungen, zu demontieren und wieder zurückzunehmen.

Es ist also sowohl die Montage als auch die Demontage und Rücknahme in den EP einzukalkulieren.

**2.17. 320 Verschließen von Bohrungen bis Ø 100 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wandstärke bis 30 cm, Ausführung wie vor beschrieben.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Brandschutzmaßnahmen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.17. 330 Verschließen von Bohrungen bis Ø 200 mm

Eventualposition ohne GB

Wandstärke bis 30 cm, Ausführung wie vor beschrieben.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.17. 340 Verschließen von Wanddurchbrüchen bis 10 x 30 cm

Eventualposition ohne GB

Wandstärke bis 30 cm, Ausführung wie vor beschrieben.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.17. 350 Verschließen von Wanddurchbrüchen bis 25 x 50 cm

Eventualposition ohne GB

Wandstärke bis 30 cm, Ausführung wie vor beschrieben.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Baustromversorgung / Baustelle	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.18

### Baustromversorgung / Baustellenbeleuchtung

Die komplette Baustromversorgung und Baustellenbeleuchtung ist für die Dauer der Bauzeit von maximal 6 Wochen vorzuhalten, zu unterhalten und wieder zurückzunehmen.

Bei diesen Positionen sind also nicht nur die Montage, sondern auch die Demontage im Einheitspreis enthalten.

Ebenfalls im Einheitspreis enthalten ist das Ersetzen von defektem Material während der Zeit des Vorhaltens.

Sollte die Baustellenbeleuchtung den Fortschritt der Innenausbauarbeiten behindern, so ist die Baustellenbeleuchtung abzubauen und wieder so anzubringen, dass keine Ausbauarbeiten behindert werden.

## 2.18. 10

### Baustromanschlussverteiler

#### Eventualposition ohne GB

Baustromanschlussverteiler aus Stahlblech oder Isolierstoff, Nenngröße 125 A, Schutzart IP 43, Einbauten schutzisoliert, freistehend, mit Untergestell, mit Türen, abschließbar, anschlußfertig verdrahtet, darin eingebaut:

- 3 dreipolige NH-Sicherungs-Lasttrenner  
Nennstrom: 125 A  
komplett mit NH-Sicherungen
- 3 LS-Schalter, B - 16 A, einpolig
- 1 LS-Schalter, B - 6 A, einpolig
- 1 Fehlerstromschutzschalter, vierpolig allstromempfindlich  
Nennstrom: 40 A  
Nennfehlerstrom: 0,03 A
- 2 vierpolige Fehlerstromschutzschalter wie vor, jedoch  
Nennstrom: 25 A  
Nennfehlerstrom: 0,03 A
- 9 Neozed-Einbausicherungssockel, 63 A
- 1 Drehstrom-Luftschütz für einen Dauerstrom von 20 A, 400 V, AC
- 1 einpoliger Dreistellungsschalter, 10 A
- 1 Schaltuhr für 230 V, 50 Hz, mit selbstanlaufendem Synchronmotor, 36 Std.-Gangreserve, autom. Aufzug, 24 Std.-Ziffernblatt, Wochenscheibe, mit je 3 Schaltreiterpaaren
- 1 Kragensteckvorrichtung 32 A, 5-polig
- 2 Kragensteckvorrichtungen 16 A, 5-polig
- 6 Schukosteckdosen 16 A

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Baustromversorgung / Baustelle	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

- die notwendigen Reihenklemmen für die Abgangskabel

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.18. 20 Mehrpreis für verlängerte Bauzeit um 1 Woche

Eventualposition ohne GB

-

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.18. 30 Baustrom Verteilerschränke, als Geschossverteiler,

Eventualposition ohne GB

230/400 V, nach DIN 57612

Nennstrom: 100 A

Schutzart: IP 43

freistehend, mit Rohrgestell, abschließbar, mit folgender Gerätebesetzung:

- 1 dreipoliges NH-Sicherungsunterteil 125 A, komplett mit NH-Sicherungen
- 2 Fehlerstromschutzschalter, vierpolig, allstromempfindlich  
Nennstrom: 25 A  
Nennfehlerstrom: 0,03 A
- 2 Kragensteckvorrichtungen 16 A, 5-polig
- 6 Schukosteckdosen 16 A
- mit den notwendigen LS-Schaltern für die Kragensteckvorrichtung sowie für die Schukosteckdosen

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.18. 40 Mehrpreis für verlängerte Bauzeit um 1 Woche

Eventualposition ohne GB

-

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Baustromversorgung / Baustelle	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.18. 50	<b>BaustromKleinverteilerschrank, als Wandverteiler</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]
2.18. 60	<b>Mehrpreis für verlängerte Bauzeit um 1 Woche</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]
	Nachfolgend beschriebene Kabel und Leitungen auf Putz verlegen, wobei pro Meter mind. 1 Schelle zu verwenden ist.			
2.18. 70	<b>Kunststoffleitung 5 x 25 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB Kunststoffleitung für schwere mechan. Beanspruchung	1	M .....	[Nur EP]
2.18. 80	<b>Kunststoffleitung 5 x 16 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB Kunststoffleitung für schwere mechan. Beanspruchung	1	M .....	[Nur EP]
2.18. 90	<b>Kunststoffleitung 5 x 10 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB Kunststoffleitung für schwere mechan. Beanspruchung	1	M .....	[Nur EP]
2.18. 100	<b>Kunststoffleitung 5 x 6 mm<sup>2</sup></b> Eventualposition ohne GB Kunststoffleitung für schwere mechan. Beanspruchung	1	M .....	[Nur EP]
2.18. 110	<b>CEE-Stecker 3+N+PE, 32A/400 V</b> Eventualposition ohne GB	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Baustromversorgung / Baustelle	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.18. 120 CEE-Kupplung 3+N+PE, 32A/400 V**  
Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

**2.18. 130 NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>**  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

**2.18. 140 NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**  
Eventualposition ohne GB

1 M ..... [Nur EP]

**2.18. 150 Feuchtraum-Wannenanbauleuchte LED**  
Eventualposition ohne GB  
ca. 39 W, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester

Schutzart: IP 66

Länge: ca. 1500 mm

1 STK ..... [Nur EP]

**2.18. 160 Wannenleuchte abklemmen**  
Eventualposition ohne GB  
Vorgenannte Wannenleuchte, abklemmen, demontieren und an anderer Stelle wieder montieren und betriebsfertig anschließen, einschl. ca. 10 m Leistungsumverlegung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.18. 170 Feuchtraum-Abzweigkasten 100 x 100, mit 5 Klemmen**  
Eventualposition ohne GB  
2,5 mm<sup>2</sup>

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Baustromversorgung / Baustelle	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.18. 180 Kabelanschluss HO7 RNF 5 x 25 mm<sup>2</sup> an ein NSHV**

Eventualposition ohne GB  
herstellen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.18. 190 Kabelanschluss NYY 1 x 25 mm<sup>2</sup> herstellen,**

Eventualposition ohne GB  
einschl. allem Zubehör

1 STK ..... [Nur EP]

**2.18. 200 NH-Sicherungen in den Nennströmen 25 - 100 A**

Eventualposition ohne GB  
als Ersatzsicherungen, liefern und einbauen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.18. 210 Schmelzsicherungen in den Nennströmen 16 - 63 A**

Eventualposition ohne GB  
als Ersatzsicherungen, liefern und einbauen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.19 Netzwerkschränke und Zubehör

### 2.19. 10 Serverschrank 1200 x 800

Eventualposition ohne GB

RITTAL-Server-Schrank Grundsystem  
(42HE\*1200 mm\*800 mm) mit belüfteter Tür  
Art.-Nr. 5511.110

beinhaltet:

- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
  - 1 St. Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
  - 1 St. Stahlblechtür hinten, vertikal geteilt, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere
  - 1 St. Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung
  - Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten variabel an Tiefenstrebem mit Schnellbefestiger
  - 1 St. Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech
  - 4 St. Distanzstücke zur Anhebung des Lüfterdeckblechs, zur passiven Belüftung (beigelegt)
  - 1 Satz Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)
  - 50 St. Innensechsrund-Schrauben M6, Käfigmuttern M6, leitend (beigelegt)
- 2 St. Seitenwand 2-geteilt abschließbar  
Art.-Nr. 5501.040
- 1 St. Sockel geschlossen  
Art.-Nr. 8001.280
- 1 St. Geräteboden ausziehbar für TK-Grundverkabel.  
Art.-Nr. 5501.685
- 2 St. Gleitschienen Festeinbau  
Art.-Nr. 5501.450
- 1 Satz Kabelführungsschiene (VE=4 St.)  
Art.-Nr. 8612.121
- 1 Satz Klettbandhalter mit Klettband zur Fixierung der

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Installationskabel (VE=10 St.)  
Art.-Nr. 5505.155

- 1 St. Geräteboden  
Art.-Nr. 5501.625
- 1 St. Erdungsschiene, vertikal  
Art.-Nr. 7547.001
- 1 St. Kabelrangierpanel 1HE  
Art.-Nr. 5502.205
- 3 St. Kabelrangierpanel 2HE  
Art.-Nr. 7257.105
- 1 Satz Kabelführungsbügel 85\*43mm (VE=10 St.)  
Art.-Nr. 7112.000
- 1 Satz Kabelführungsbügel 125\*85mm (VE=10 St.)  
Art.-Nr. 7111.900
- 1 St. Bodenbefestigungslaschen  
Art.-Nr. 2817.000
- 2 St. Blindpanel 1HE als Beschriftungsfeld  
Art.-Nr. 7151.005
- (1) St. Systemträger für Kabeltrasse (bei Bedarf, wenn Anfahrung über Kabelbühne)  
Art.-Nr. 7831.472

Fabrikat / Typ verbindlich !

1 STK ..... [Nur EP]

2.19. 20

**Serverschrank 1200 x 800, belüftet**

Eventualposition ohne GB

RITTAL-Server-Schrank Grundsystem  
(42HE\*1200 mm\*800 mm) mit Sichttür  
Art.-Nr. 5511.120

beinhaltet:

- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 St. Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere

1 St. Stahlblechtür hinten, vertikal geteilt, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180°-Scharniere

1 St. Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung

Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und

hinten variabel an Tiefenstreben mit Schnellbefestiger

1 St. Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kableinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech

4 St. Distanzstücke zur Anhebung des Lüfterdeckblechs, zur passiven Belüftung (beigelegt)

1 Satz Anschlusszubehör für Potenzialausgleich mit Erdungspunkt (beigelegt)

50 St. Innensechsrund-Schrauben M6, Käfigmuttern M6, leitend (beigelegt)

- 2 St. Seitenwand 2-geteilt abschließbar  
Art.-Nr. 5501.040

- 1 St. Lüfterblech inklusive Thermostat  
Art.-Nr. 5502.020

- 1 St. Sockel belüftet  
Art.-Nr. 8001.822

- 1 St. Filter für Sockel  
Art.-Nr. 7583.500

- 1 St. Geräteboden ausziehbar für TK-Grundverkabel.  
Art.-Nr. 5501.685

- 2 St. Gleitschienen Festeinbau  
Art.-Nr. 5501.450

- 1 St. Kabelführungsschiene  
Art.-Nr. 8612.123

- 1 Satz Klettbandhalter mit Klettband zur Fixierung der Installationskabel (VE=10 St.)  
Art.-Nr. 5505.155

- 1 St. Geräteboden  
Art.-Nr. 5501.625

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

- 1 St. Erdungsschiene, vertikal  
Art.-Nr. 7547.003
- 1 St. Kabelrangierpanel 1HE  
Art.-Nr. 5502.205
- 3 St. Kabelrangierpanel 2HE  
Art.-Nr. 7257.105
- 1 Satz Kabelführungsbügel 85\*43mm (VE=10 St.)  
Art.-Nr. 7112.000
- 1 Satz Kabelführungsbügel 125\*85mm (VE=10 St.)  
Art.-Nr. 7111.900
- 1 St. Bodenbefestigungslaschen  
Art.-Nr. 2817.000
- 2 St. Blindpanel 1HE als Beschriftungsfeld  
Art.-Nr. 7151.005
- (1) Systemträger für Kabeltrasse (bei Bedarf, wenn Anfahrung über Kabelbühne)  
Art.-Nr. 7831.472

Fabrikat / Typ verbindlich !

1 STK ..... [Nur EP]

2.19. 30

**19" Netzwerk-Verteilerschrank 42 HE, 800 mm**

Eventualposition ohne GB

19" Netzwerkverteilerschrank aus Stahlblech zum Einbau von 19" Komponenten vorn/hinten, mit folgendem Auf- und Ausbau:

Oberfläche:

- Grundgestell blank
- Sichtflächen der Verkleidungsteile pulverbeschichtet lichtgrau
- Struktur

Schutzart:

- Schutzart IP 40

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## Serienausstattung:

- 1 Grundgestell aus Aluminiumprofilen
- 1 Stahlblechtür mit 85 % freier Fläche mit Schwenkhebelschloss und Schließzylinder
- 1 Rückwand, abnehmbar
- 2 Seitenteile, abnehmbar mit Schnellverschlüssen
- 1 Dach für Kabeleinführung mit Lüftungseinheit vorbereitet
- 1 Sockel zur Kabeleinführung seitlich und hinten, mit 4 Nivellierfüßen
- 2 Sockelblenden für Front- u. Rückseite mit Lüftungsschlitten und zur Aufnahme von Filtermatten geeignet
- 2 Sockelblenden geschlossen
- 4 Aluminium-Vertikalprofile mit T-Nut und Rasterschiene für Federmutter M6
- 2 19" Profilschienen tiefenverstellbar
- 1 Erdungsset komplett (VDE 100)

## Außenmaße:

- Höhe: 42 HE (1 HE = 44,4 mm)
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 800 mm

Netzwerkschrank komplett zusammengebaut wie vor liefern und für 19" Komponenteneinbau betriebsbereit aufstellen.

Fabrikat: RITTAL ( verbindlich )  
Typ: VX 5307.114

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 40

## 19" Netzwerk-Verteilerschrank 24 HE, 800 mm

### **Eventualposition ohne GB**

19" Netzwerk-Verteilerschrank wie vor beschrieben liefern und aufstellen, jedoch:

## Außenmaße:

- Höhe: 24 HE (1 HE = 44,4 mm)
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 800 mm

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabrikat: RITTAL ( verbindlich )  
Typ: VX 5303.114

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 50**

## 19" Wandgehäuse als Netzwerk-Verteilerschrank, 18 HE

### Eventualposition ohne GB

19" Wandgehäuse als Netzwerkverteilerschrank aus Stahlblech mit folgender Ausstattung:

- Rückteil mit Ausbrüchen für Kabeleinführung oben und unten
- Mittelteil mit tiefenverstellbaren 19" Holmen
- Glasfronttür aus Sicherheitsglas und Sicherheitsschloss
- Erdungsbolzen in Rückfront und Mittelteil
- 2-teilig

### Außenmaße:

- Höhe: 18 HE (1 HE = 44,4 mm)
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 800 mm

Wandgehäuse wie vor beschrieben komplett liefern und für Aufnahme der Einbaukomponenten betriebsbereit an der Wand befestigen.

Fabrikat: RITTAL ( verbindlich )

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 60**

## 19" Wandgehäuse als Netzwerk-Verteilerschrank, 12 HE

### Eventualposition ohne GB

19" Wandgehäuse als Netzwerkverteilerschrank wie vor beschrieben liefern und betriebsbereit an der Wand befestigen, jedoch:

### Außenmaße:

- Höhe: 12 HE (1 HE = 44,4 mm)
- Breite: 800 mm

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Tiefe: 800 mm

Angebotenes Fabrikat und Best.-Nr.:

.....

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 70 Bürstensatz für Kabeleinführung  
Eventualposition ohne GB**

-

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 80 19" Steckdosenleiste 5-fach  
Eventualposition ohne GB**

19" Steckdosenleiste 5-fach, Schuko, mit Überspannungsschutz und optischem Warnsignal, ohne Schalter, komplett mit Befestigungsmaterial.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 90 Fachboden (Schrankgröße 800 x 600)  
Eventualposition ohne GB**

Fachboden wie vor beschrieben, jedoch für Schrankgröße 800 x 600 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 100 Fachboden auf Teleskopschienen (800 x 600)  
Eventualposition ohne GB**

Fachboden wie vor beschrieben, jedoch auf Teleskopschienen für Schrankgröße 800 x 600 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 110 Kabelabfangschiene (Schrankgröße 800 mm)  
Eventualposition ohne GB**

Kabelabfangschiene zur Führung von Kabel mit Kabelschellen oder Kabelbinder für Schrankgröße 800 mm.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.19. 120

**Kabelrangierbügel**

**Eventualposition ohne GB**

Kabelrangierbügel, Frontmontage, zur Führung von Kabel,  
versetzbar in Schritten von  $\frac{1}{2}$  HE aus Metall.

1 STK ..... [Nur EP]

2.19. 130

**19" Rangierfrontplatte**

**Eventualposition ohne GB**

19" Rangierfrontplatte, 1 HE, mit 5 Rangierbügeln aus Metall.

1 STK ..... [Nur EP]

2.19. 140

**19" Patchfeld Cat 3, 25 Port**

**Eventualposition ohne GB**

19" Patchfeld Cat 3, 25 Port

- 19" 1 HE Cat 3
- Modulträger aus eloxiertem Alu
- ISDN
- LSA-Plus Anschlussklemmen
- Beschriftungsfelder

1 STK ..... [Nur EP]

2.19. 150

**19" Patchfeld Cat 3, 50 Port**

**Eventualposition ohne GB**

19" Patchfeld Cat 3, 50 Port

- 19" 1 HE Cat 3
- Modulträger aus eloxiertem Alu
- ISDN
- LSA-Plus Anschlussklemmen
- Beschriftungsfelder

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.19. 160 19" Patchpanel Cat 7, 24 Port

### Eventualposition ohne GB

Modulares Patchpanel für max. 24 Anschlussmodule im Keystone-Format, 482,6 mm/19", werkseitige Portkennzeichnung (1-24), zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit der Datenkabel mittels Kabelbinder, mit max. 2 m Erdungskabel 4 mm<sup>2</sup>, inkl. Käfigmuttern sowie Schrauben, freibleibende osts sind mit Blindabdeckungen zu versehen.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 170 Anschlussmodul Kat. 7

### Eventualposition ohne GB

Anschlussmodul Kat. 6A nach DIN EN 60603-7-51:2000, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte, für Bandbreiten bis 500 MHz, RJ-45 Stecköffnung, Staubschutzklappe am Modul, geeignet für POE+ (Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3at, eingebaut in v. g. modulares Patchpanel.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 180 LWL-Spleissbox OM5

### Eventualposition ohne GB

19"-LWL-Spleissbox feststehend, 1HE, geeignet zur Aufnahme von bis zu 4 Spleisskassetten, 4 Kabelöffnungen rückseitig zum Einlegen von Kabel von oben, Frontblende mit Ausschnitten für bis zu 12 LC-Duplex-Kupplungen, bestückt mit 6 LC-Duplex-Kupplungen mit Phosphorbronze-Hülsen, geeignet für Multimode 50/125 OM5-Anwendungen, mit Kabelverschraubung M20 oder M25, Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet (für insgesamt 12 Fasern).

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 190 LWL-Spleissbox OS2

### Eventualposition ohne GB

LWL-Spleissbox wie vor, jedoch für Singlemode-Anwendung 9/125 OS2

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.19. 200 LWL-Pigtail-Satz OM5

### Eventualposition ohne GB

Pigtail-Satz bestehend aus 12 x Multimode 50/125 OM5-Fasern mit LC-Steckern, Farocode nach DIN VDE 0888, inkl. Spleisskarte mit Deckel, Fasern spleissfertig vorbereitet. Einbau in v. g. Spleissbox OM5.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 210 LWL-Pigtail-Satz OS2

### Eventualposition ohne GB

Pigtail-Satz bestehend aus 12 x Singlemode 9/125 OS2-Fasern mit LC-Steckern (APC), Farocode nach DIN VDE 0888, inkl. Spleisskarte mit Deckel, Fasern spleissfertig vorbereitet. Einbau in v. g. Spleissbox OS2..

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 220 Spleissungen LWL pro Faser

### Eventualposition ohne GB

Spleissen von Glasfasern mittels Fusionsspleiss inkl. aller Nebenarbeiten wie Absetzen des Kabels, Vorbereiten der Faser, Spleiss, Spleissschutz, Einlegen der Faser in die Spleisskassette.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 230 Deckenmontagehalterung für LCD-Projektor, teleskopierbar

### Eventualposition ohne GB

Deckenmontagehalter für LCD-Projektor (Beamer) in Über-Kopf-Montage, Farbe RAL 9010, mittels Kugelgelenk dreh- und schwenkbar, teleskopierbar 40 - 70 cm, arretierbar mittels Klemme, mit TÜV und GS-Zeichen, einschl. Montageplatten für Beamer.

Angebotenes Fabrikat: .....

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.19. 240 Deckenmontagehalterung für LCD-Projektor, nicht teleskopierbar Eventualposition ohne GB**  
Deckenmontagehalter für LCD-Projektor wie vor, jedoch nicht teleskopierbar, ca. 15 cm Deckenabstand.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 250 Deckenmontagehalterung für LCD-Projektor, Länge verstellbar Eventualposition ohne GB**  
Deckenmontagehalter für LCD-Projektor (Beamer) in Über-Kopf-Montage, Tragkraft bis zu 20 kg, Neigungswinkel bis 30°, 360° drehbar, Länge verstellbar mit optionalen Verlängerungs-säulen, verstellbare Montagearme.

Fabr. Typ: NEC PJ01UCM ( verbindlich )

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 260 Verlängerungssäule für v. g. Beamerhalter, 41 - 108 mm Länge Eventualposition ohne GB**  
-

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 270 HDMI-Verbindungskabel, Länge 10 m Eventualposition ohne GB**  
HDMI-Verbindungskabel AKTIV mit Repeaterchip, beidseitig Stecker Typ A, ohne zusätzliche Spannungsversorgung, als High-Speed-Kabel mit Ethernet.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 280 HDMI-Verbindungskabel, Länge 5 m Eventualposition ohne GB**  
wie vor.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.19. 290 S-XGA Monitorkabel einschl. Steckverbindungen 10 m**

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 300 S-XGA Monitorkabel einschl. Steckverbindungen 5 m**

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 310 Anschluss und Einrichtungspauschale Beamer**

Eventualposition ohne GB

Pauschale für komplette Einrichtung, Einstellung einschl.  
Anschlussarbeiten.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 320 Multimedia-Anschluss-System (Bild)**

Eventualposition ohne GB

Multimedia-Anschluss-System zum Einbau in Kabelkanal als  
2-fach Abdeckung mit 4 Modulblenden wie folgt:

- VGA (HD15) mit Kabelpeitsche
- Blindplatte
- HDMI mit Kabelpeitsche

Passend zum verwendeten Schaltermaterial.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 330 Multimedia-Anschluss-System (Ton)**

Eventualposition ohne GB

Multimedia-Anschluss-System zum Einbau in Kabelkanal als  
2-fach Abdeckung mit 4 Modulblenden wie folgt:

- Klinke 3,5 mm mit Kabelpeitsche
- 2 Blindplatten

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.19. 340 Multimedia-Anschluss-System (Kombi)**

**Eventualposition ohne GB**

Multimedia-Anschluss-System zum Einbau in Kabelkanal als 2-fach Abdeckung mit 4 Modulblenden wie folgt:

- VGA
- HDMI
- 3,5 mm Klinke

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 350 Anschlussblende VGA**

**Eventualposition ohne GB**

Anschlussblende VGA mit Kabelpeitsche, zum Einbau in v. g. Multimedia-System.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 360 Anschlussblende USB**

**Eventualposition ohne GB**

Anschlussblende USB mit Kabelpeitsche, zum Einbau in v. g. Multimedia-System.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 370 Anschlussblende Audio-Cinch**

**Eventualposition ohne GB**

Anschlussblende Audio-Cinch mit Kabelpeitsche, zum Einbau in v. g. Multimedia-System.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.19. 380 Anschlussblende HDMI**

**Eventualposition ohne GB**

Anschlussblende HDMI mit Kabelpeitsche, zum Einbau in v. g. Multimedia-System.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2.19. 390</b>	<b>Verbindungskabel VGA</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Verbindungskabel Stecker/Stecker für o. g. Multimedia-Anschluss-System für VGA. Länge: 3 m	<b>1 STK .....</b>	<b>[Nur EP]</b>
<b>2.19. 400</b>	<b>Verbindungskabel HDMI</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Verbindungskabel Stecker/Stecker für o. g. Multimedia-Anschluss-System für HDMI. Länge: 3 m	<b>1 STK .....</b>	<b>[Nur EP]</b>
<b>2.19. 410</b>	<b>Verbindungskabel USB</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Verbindungskabel Stecker/Stecker für o. g. Multimedia-Anschluss-System für USB. Länge: 3 m	<b>1 STK .....</b>	<b>[Nur EP]</b>
<b>2.19. 420</b>	<b>Pauschale Montage und Anschluss</b> <b>Eventualposition mit GB</b> Pauschale für die Montage und Anschluss der nachfolgenden elektrischen Leinwände für Dielen-/Wandmontage, Leinwandreihe ca. 2,50 m, einschl. Verkabelung (ca. 10 m), in bauzeitigen Kabelkanälen, einschl. Rollladentaster AUF-AB.	<b>1 PSCH .....</b>	
<b>2.19. 430</b>	<b>Motorleinwand 240 x 240 für Wand und Deckenmontage</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Leinwandtuch im mattweißen Gehäuse aus stabilem Aluminium mit den Maßen 108*97mm, abgerundete Ecken Mattweißes Aufprojektions-Leinwandtuch auf Vinylbasis, mit weißer Rückwand, schwer entflammbar nach B1, justierbare, stufenlos einstellbare obere und untere Endlage, mit Überhitzungsschutz, für Wand- und Deckenmontage mittels Aluminium Wand/Deckenhalter ohne weiteres Sonderzubehör geeig-		

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

net, Absturzschutz mittels Kunststoff-Clips, Gewichtsstange muss eine ebene Fläche ohne Wellen gewährleisten.

Größe: 240 x 240 cm

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 440 Motorleinwand 220 x 220 für Wand und Deckenmontage

### Eventualposition ohne GB

Leinwandtuch im mattweißen Gehäuse aus stabilem Aluminium mit den Maßen 108\*97mm, abgerundete Ecken Mattweißes Aufprojektions-Leinwandtuch auf Vinylbasis, mit weißer Rückwand, schwer entflammbar nach B1, justierbare, stufenlos einstellbare obere und untere Endlage, mit Überhitzungsschutz, für Wand- und Deckenmontage mittels Aluminium Wand/Deckenhalter ohne weiteres Sonderzubehör geeignet, Absturzschutz mittels Kunststoff-Clips, Gewichtsstange muss eine ebene Fläche ohne Wellen gewährleisten.

Größe: 220 x 220 cm

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 450 Motorleinwand 228 x 300 für Wand und Deckenmontage

### Eventualposition ohne GB

Leinwandtuch im mattweißen Gehäuse aus stabilem Aluminium mit den Maßen 108\*97mm, abgerundete Ecken Mattweißes Aufprojektions-Leinwandtuch auf Vinylbasis, mit weißer Rückwand, schwer entflammbar nach B1, justierbare, stufenlos einstellbare obere und untere Endlage, mit Überhitzungsschutz, für Wand- und Deckenmontage mittels Aluminium Wand/Deckenhalter ohne weiteres Sonderzubehör geeignet, Absturzschutz mittels Kunststoff-Clips, Gewichtsstange muss eine ebene Fläche ohne Wellen gewährleisten.

Größe: 228 x 300 cm

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.19. 460 Motorleinwand 213 x 280 für Wand und Deckenmontage

### Eventualposition ohne GB

Leinwandtuch im mattweißen Gehäuse aus stabilem Aluminium mit den Maßen 108\*97mm, abgerundete Ecken Matt-weißes Aufprojektions-Leinwandtuch auf Vinylbasis, mit weißer Rückwand, schwer entflammbar nach B1, justierbare, stufenlos einstellbare obere und untere Endlage, mit Überhitzungsschutz, für Wand- und Deckenmontage mittels Aluminium Wand/Deckenhalter ohne weiteres Sonderzubehör geeignet, Absturzschutz mittels Kunststoff-Clips, Gewichtsstange muss eine ebene Fläche ohne Wellen gewährleisten.

Größe: 213 x 280 cm

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 470 Wandkonsolen für Leinwände

### Eventualposition ohne GB

Teleskopwandkonsolen für die Montage der v. g. Motorleinwand, als komplettes Set für eine Leinwand.

Wandabstand: bis 400 mm

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.19. 480 Pauschale Montage Lautsprechersystem

### Eventualposition mit GB

Pauschale für Montage von beigestelltem Lautsprechersystem (Aktiv - Passiv), z. B. Fabr. APART SC Q5 Pir-BL für Hörverständen.

1 PSCH .....

## 2.19. 490 Audioanschlusskabel

### Eventualposition ohne GB

Audioanschlusskabel zur Anbindung der Hörverständen-Lautsprecher:

- Länge 5 m
- einmal mit Klinke-Stecker 3,5 mm
- einmal mit 2 x Cinch-Stecker

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkschränke und Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.19. 500**

**Lautsprecherkabel**

**Eventualposition ohne GB**

Lautsprecherkabel als Verbindungsleitung der Hörverstehen-Lautsprecher untereinander:

- Länge 8 m
- Ausführung 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

1 STK .....

[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Daten- und Patchkabel	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.20

### Daten- und Patchkabel

Nachstehend beschriebene Datennetzwerk kabel sind vorwiegend in Brüstungskanälen, Kabelbühnen und Leerrohrrsystemen einzuziehen. Sie sind nur zum geringen Teil unter Putz zu verlegen.

#### 2.20. 10

##### Datenleitung Twisted Pair S-FTP, 1-fach

Eventualposition ohne GB

Datenleitung Twisted Pair S-FTP

- Cat 7
- 600 MHz
- paarweise und Gesamtabschirmung, Pimf
- 4 x 2 x AWG 23
- halogenfrei
- gem. EIA/TIA 568, EN 50167 und DIN 50173

1 M ..... [Nur EP]

#### 2.20. 20

##### Datenleitung Twisted Pair S-FTP, 2-fach

Eventualposition ohne GB

wie vor, jedoch Ausführung als Duplex.

1 M ..... [Nur EP]

#### 2.20. 30

##### Außenkabel LWL Multimode OM5

Eventualposition ohne GB

Multimode LWL-Kabel als Außenkabel, Verlegung in Rohren und/oder Kabelkanälen oder Erdreich.

Typ: A-D Q (Zn) B 12 G 50/125, OM5  
(12 Fasern)

1 M ..... [Nur EP]

#### 2.20. 40

##### Außenkabel 10 x 2 x 0,8 mm

Eventualposition ohne GB

Außenkabel A-2Y (L) 2Y 10 x 2 x 0,8 mm

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Daten- und Patchkabel	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.20. 50      Außenkabel 30 x 2 x 0,8 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Außenkabel A-2Y (L) 2Y 30 x 2 x 0,8 mm

1      M ..... [Nur EP]

**2.20. 60      Datenleitung LWL Multimode OM5**

**Eventualposition ohne GB**

Multimode LWL-Kabel als Universalkabel, Verlegung auf Kabelbühnen oder in Kabelkanälen.

Typ: U-D Q (Zn) BH 12 G 50/125, OM5  
(12 Fasern)

1      M ..... [Nur EP]

**2.20. 70      Datenleitung LWL Singlemode**

**Eventualposition ohne GB**

Singlemode LWL-Kabel als Universalkabel, Verlegung auf Kabelbühnen oder in Kabelkanälen.

Typ: U-D Q (Zn) BH 12 E 9/125, OS2  
(12 Fasern)

1      M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (Unterflur-/W)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.21

## Installationsgeräte (Unterflur-/Wandkanal, UP, AP)

Nachstehend aufgeführte Anschlussseinheiten sind sowohl für Unterflur- und Wandkanal-Installation, UP-Installation, als auch AP-Installation vorzusehen.

Bei den Einzelgeräten wird die einteilige Abdeckplatte nicht gesondert vergütet, während bei Kombinationen die Mehrfach-Abdeckplatte gesondert aufgemessen wird.

Die notwendigen Einbaudosen UP als Elektronikdosen, 2 Kammer Kat 7 geeignet, Stemmarbeiten oder Auf-Putz-Gehäuse sind einzukalkulieren.

2.21. 10

### Anschlussdose Kat 7, einfache

#### Eventualposition ohne GB

Anschlussdose Kat 7 als Kombination aus Tragrahmen für Keystone-Anschlussmodule, inkl. Zentralplatte 50 x 50 mm, mit Beschriftung, mit einem Keystone-Anschlussmodul Kat 7, für Bandbreiten bis 600 MHz, R345-Stecköffnung, Staubschutzkappe am Modul, gemäß DIN EN 60603-7-51:2000 und IEEE 802.3at, Fehlfeld mit Blindplatte vorschließen.

1 STK ..... [Nur EP]

2.21. 20

### Anschlussdose 2 x Kat 7

#### Eventualposition ohne GB

Anschlussdose wie vor, jedoch als Doppeldose mit 2 Keystone-Anschlussmodulen.

1 STK ..... [Nur EP]

2.21. 30

### Anschlussdose 3 x Kat 7

#### Eventualposition ohne GB

Anschlussdose wie vor, jedoch als Dreifachdose mit 3 Keystone-Anschlussmodulen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Installationsgeräte (Unterflur-/W)	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.21. 40 Kombinationsrahmen 2-fach**

**Eventualposition ohne GB**

Kombinationsrahmen 2-fach, wenn erforderlich mit Zentralplatte für vorstehende Installationsgeräte.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.21. 50 Kat 7-Kabelverbinder**

**Eventualposition ohne GB**

Kat 7-Kabelverbinder, vollgeschirmt als Verbinder für Netzwerk-kabel, 8-polig.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Netzwerkmessungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.22 Netzwerkmessungen

### 2.22. 10 Messung pro Anschlussdose

Eventualposition ohne GB

Messung pro Anschlussdose wie folgt:

Überprüfen und Messen der Datenkabel und Stecker nach Spezifikation EIA/TIA TSB-36, Kat 7 vom Verteiler zu den Anschlussdosen, Messung an der installierten Anlage nach ISO/IEC DIN 11801 bzw. EN 50173 Klasse EA im Frequenzbereich bis 600 MHz, permanent link.

Über die Messungen sind Prüfprotokolle nach EN 45001 zu erstellen, mit Datum, Bediener, Messgerät.

Folgende Messungen sind durchzuführen:

- Einfügedämpfung
- Nahnebensprechdämpfung
- Fernnebensprechdämpfung
- Reflexionsdämpfung
- Transferimpedanz
- Durchgangswiderstand

Die Prüfprotokolle sind 1-fach in Ordner abgeheftet vorzulegen sowie als PDF elektronisch zu übermitteln.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.22. 20 LWL-Messung pro Faser

Eventualposition ohne GB

OTDR-Messung von Glasfaserleitungen, als beidseitige Messung inklusive Dokumentation, wie vor.

Preis je Faser und Anschlussseite.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.22. 30 Messung pro Port Cat 3

Eventualposition ohne GB

Messung pro Port am Cat3-Anschlussfeld als beidseitige Messung wie folgt:

Überprüfen und Messen der Verbindungskabel vom Verteiler zu Verteiler, Messung an der installierten Anlage, wie folgt:

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Netzwerkmessungen	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

- Längenmessung
- ohmscher Widerstand
- Ader gegen Erde
- A/B-Vertauschung

Über die Messungen sind Prüfprotokolle zu erstellen.

Die Prüfprotokolle sind 1-fach in Ordnern abgeheftet vorzulegen sowie als PDF elektronisch zu übermitteln.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Demontage / Entsorgung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.23 Demontage / Entsorgung

### 2.23. 10 Demontage und Entsorgung von Leuchten

#### Eventualposition ohne GB

Demontage und Entsorgung von Leuchten mit Bestückung  
1 x 18 W bis 3 x 58 W einschl. Befestigungsmaterial.

Bei der Demontage der Leuchten sind die Leuchtstofflampen  
und die Kondensatoren auszubauen und gemäß der gültigen  
Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung separat zu  
entsorgen.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.23. 20 Entsorgung Leuchtstofflampen

#### Eventualposition ohne GB

Leuchtstofflampen an v.g. Leuchten sammeln und fachgerecht  
entsorgen. Über die Entsorgung ist ein schriftlicher Nachweis  
vorzulegen.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.23. 30 Entsorgung Kompensationskondensatoren

#### Eventualposition ohne GB

Kompensationskondensatoren aus v. g. Leuchten sammeln  
und fachgerecht entsorgen. Über die Entsorgung ist ein schrift-  
licher Nachweis vorzulegen.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.23. 40 Demontage und Entsorgung von Kabel und Leitungen

#### Eventualposition ohne GB

Demontage von Kabel und Leitungen im Querschnitt 3 x 1,  
5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 6 mm<sup>2</sup>, abklemmen, demontieren und fach-  
gerecht entsorgen.

1 M ..... [Nur EP]

### 2.23. 50 Demontage und Entsorgung von Installationsgeräten

#### Eventualposition ohne GB

Installationsgeräte wie Schalter, Steckdosen, Abzweigdosen  
usw. abklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Demontage / Entsorgung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.23. 60 Demontage und Entsorgung von Kabelkanälen, Kunststoff

### Eventualposition ohne GB

Kabelkanäle aus Kunststoff, Breite 20 - 200 mm, einschl. Formstücke, demontieren und fachgerecht entsorgen.

1 M ..... [Nur EP]

## 2.23. 70 Demontage und Entsorgung von Kabelkanälen, Stahlblech

### Eventualposition ohne GB

Kabelkanäle aus Stahlblech, bis Breite 250 mm, einschl. Gerätedosen, Formstücke, demontieren und fachgerecht entsorgen.

1 M ..... [Nur EP]

## 2.23. 80 Demontage und Entsorgung von Unterverteilungen

### Eventualposition ohne GB

Unterverteilungen bis zu einer Größe von 1,00 x 1,00 m einschl. Einbaugeräten abklemmen, vorhandene Kabel und Leitungen beschriften, demontieren und fachgerecht entsorgen.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.23. 90 Demontage und Entsorgung von Standverteilungen

### Eventualposition ohne GB

Standverteilungen bis zu einer Größe von 1,2 x 2,20 x 0,8 m abklemmen, vorhandene Kabel und Leitungen beschriften, demontieren und fachgerecht entsorgen.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.23. 100 Demontage und Entsorgung von Leuchtentragschiene

### Eventualposition ohne GB

Leuchtentragschiene aus Stahlblech, komplett einschl. Innenverdrahtung, Abhängezubehör wie Seile, Ketten, Baldachine usw., ohne Leuchten.

1 M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.24

### Beleuchtung - BESTANDSERGÄNZUNG

*Alle Leuchten sind komplett mit Zubehör zu liefern und anzubieten, anschlussfertig verdrahtet, mit Leuchtmittel, Vorschaltgerät, Klemmen etc.*

#### Leuchten für LED mit

- Farbtemperatur 4000 K, entspricht Lichtfarbe 840
- mit elektrischem Betriebsgerät

*Vor Weitergabe der Leuchtenbestellung hat sich der Auftragnehmer mit dem Bauherrn bzw. der Bauleitung abzustimmen.*

*Alle Leuchten müssen die Aufschriften mit den hersteller-spezifischen Angaben und den Angaben gemäß VDE 0711 tragen.*

*Weiterhin müssen alle Leuchten des "CE"-Zeichen tragen.*

*Alle Leuchten müssen das VDE-Prüfzeichen oder ENEC-Zeichen, das F-Zeichen (Brandschutz), das Funkstörschutzzeichen und eine Angabe zum Vorschaltgerät haben.*

*Die Befestigung der Leuchten hat grundsätzlich nur mit zugelassenen Dübeln zu erfolgen, d. h. insbesondere im Bereich von Flucht- und Rettungswegen sowie in Klassenräumen sind nur zugelassene Metalldübel zu verwenden.*

*Den nachfolgend beschriebenen Leuchten und Zubehör liegt das Fabrikat TRILUX zugrunde.*

*Es sind nur Leuchten des Fabrikates TRILUX anzubieten.*

*Sollten einzelne Typen nicht mehr lieferbar sein, dann sind entsprechende Nachfolge-Typen anzubieten.*

## 2.24. 10

### Wannenanbauleuchte 37 W LED 1500 mm

#### **Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchte mit randloser PMMA Abdeckung, UGR 19, Gehäuse Stahlblech weiß, für Einzelmontage oder Lichtbandmontage, einschl. Zubehör.

Lichtambiente: 127 lm/W

Bestückung: LED 37 W

Gehäusehöhe: ca. 45 mm

Typ: OPENDO D2-L PW1647-840 ET01

1 STK .....

[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.24. 20 Wannenanbauleuchte 28 W 1200 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchte wie vor, jedoch

Bestückung: LED 28 W

Typ: OPENDO D1-L PW1936-840 ET01

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 30 Wannenanbauleuchte asym. LED 35 W, 1500 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchten mit Wallwisher-Reflektor für asymmetrische Lichtstärkeverteilung, einschl. Zubehör, sonst wie vor.

Bestückung: LED 35 W

Typ: OPENDO D2-L DWW52-840 ET01

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 40 Wannenanbauleuchte BAP LED 37 W, dimmbar, 1500 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchte wie vor, jedoch

Bestückung: LED 37 W, dimmbar

Typ: OPENDO D2-L PW19 47-840 ETDD01

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 50 Wannenanbauleuchte BAP LED 28 W, dimmbar, 1200 mm**

**Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchte wie vor, jedoch

Bestückung: LED 28 W, dimmbar

Typ: OPENDO D1-L PW19 36-840 ETDD01

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.24. 60

## Einbauleuchte LED asym.

### Eventualposition ohne GB

LED-Einbauleuchte als Langfeldleuchte, Länge 125 mm, für Systemdecken geeignet.

Ausführung als Wallwisher, d. h. asymetrisch strahlend.

Leuchtenlichtstrom: 4600 lm

Farbtemperatur: 4000 K

Leuchtenkörper weiß lackiert mit elektronischem Betriebsgerät.

Typ: ARIMOS RAV LED 4500 - 840 ET

1 STK .....

[Nur EP]

2.24. 70

## Einbauleuchten LED

### Eventualposition ohne GB

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer PMMA-Abdeckscheibe UGR 19, für Decken mit sichtbaren Tragschienen, 625 x 625 mm. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtdichte: <= 3000 cd/m<sup>2</sup>

Lichtstrom: 2700 - 4100 lm, einstellbar

Anschlussleitung: 28 - 40 W

Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K, einstellbar

Farbwiedergabeindex: RA > 80

Lebensdauer L80 = 50.000 h

Leuchtenkörper Aluminium, weiß lackiert, mit elektrischem Betriebsgerät.

Typ: Siella G8 M84 PW19 28-40 / 3ML-8MC ET

1 STK .....

[Nur EP]

2.24. 80

## Einbauleuchten LED, digital dimmbar

### Eventualposition ohne GB

LED-Einbauleuchten mit mikroplastischer PMMA-Abdeckscheibe UGR 19, für Decken mit sichtbaren Tragschienen, 625 x 625 mm. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtdichte: <= 3000 cd/m<sup>2</sup>

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Lichtstrom: 2700 - 4400 lm, einstellbar  
Anschlussleitung: 28 - 40 W  
Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K, einstellbar  
Farbwiedergabeindex: RA > 80  
Lebensdauer L80 = 50.000 h

Leuchtenkörper Aluminium, weiß lackiert, mit elektrischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Typ: Siella G8 M84 PW19 28-44 / 4ML-8MC ETDD

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 110**

**Reinraum-Einbauleuchte LED 1 x 70 W**

**Eventualposition ohne GB**

Reinraum-Einbauleuchte mit transluzenter Plexiglas-Wanne

Bestückung: 1 x 70 W

Schutzart: IP 54

Gehäuse weiß Stahlblech, für gesägte Einbauöffnungen.

Systemmaß: 3125 x 1250 mm  
Typ: Fidesca - BS G2 M57

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 120**

**Reinraum-Einbauleuchte LED 1 x 50 W**

**Eventualposition ohne GB**

Reinraum-Einbauleuchte mit transluzenter Plexiglas-Wanne

Bestückung: 1 x 50 W

Schutzart: IP 54

Gehäuse weiß Stahlblech, für gesägte Einbauöffnungen.

Systemmaß: 625 x 625 mm  
Typ: Fidesca - BS G2 M84

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.24. 130 Hängeleuchten LED 41 W

### Eventualposition ohne GB

Hängeleuchten mit Feinprismatik CDP

Bestückung: 41 W LED

Gehäuse silbergrau, abgehängt an Seilen und Dekorab-  
hängern. Pendellänge ca. 50 cm, einschl. Kopfstücken.

Typ: Luceo S H2-L CDD 6500 - 840

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 140 Runde Anbauleuchte LED Ø 310 mm

### Eventualposition ohne GB

Runde Anbauleuchte mit opaler Plexiglaswanne, Gehäuse  
Stahlblech, Wannenhalterung als Bajonettverschluss, mit  
LED-System, 1100 lm, 4000 K, L80/B10 d 310 mm,  
Anschlussleitung 10 W.

Typ: Mondia WD1

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 150 Runde Anbauleuchte LED Ø 402 mm

### Eventualposition ohne GB

Runde Anbauleuchte mit opaler Plexiglaswanne, Gehäuse  
Stahlblech, Wannenhalterung als Bajonettverschluss, mit  
LED-System, 1900 lm, 4000 K, L80/B10 d 402 mm,  
Anschlussleitung 16 W.

Typ: Mondia WD2

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 160 Runde Anbauleuchte LED Ø 512 mm

### Eventualposition ohne GB

Runde Anbauleuchte mit opaler Plexiglaswanne, Gehäuse  
Stahlblech, Wannenhalterung als Bajonettverschluss, mit  
LED-System, 3400 lm, 4000 K, L80/B10 d 512 mm,  
Anschlussleitung 10 W.

Typ: Mondia WD3

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.24. 170 Spiegel-Wandleuchten 1200 mm

### Eventualposition ohne GB

Spiegel-Wandleuchten mit Plexiglas-Abdeckung, Gehäuse Aluminium, Abdeckung dreieckförmig, mit EVG.  
Bestückung: 1 x 22 W

Typ: 6651 LED 2100 - 840

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 180 Spiegel-Wandleuchten 600 mm

### Eventualposition ohne GB

Spiegel-Wandleuchten mit Plexiglas-Abdeckung, Gehäuse Aluminium, Abdeckung dreieckförmig, mit EVG.  
Bestückung: 1 x 11 W

Typ: 6651 LED 1100 - 840

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 190 Wannenanbauleuchte 3331, 600 mm, weiß

### Eventualposition ohne GB

Wannenanbauleuchte mit opaler Plexiglaswanne konvex gewölbt, Gehäuse Stahlblech, Farbe weiß.  
Bestückung: 11 W

Typ: 3331 D1 LED 1200 - 840 ET 01

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 200 Wannenanbauleuchte 3331, 1200 mm, weiß

### Eventualposition ohne GB

Wannenanbauleuchte wie vor, jedoch  
Bestückung: 33 W

Typ: 3331 D2 LED 3700 - 840 ET 01

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 210 Wannenanbauleuchte 3331, 1500 mm, weiß

### Eventualposition ohne GB

Wannenanbauleuchte wie vor, jedoch  
Bestückung: 42 W

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ: 3331 D3 LED 4900 - 840 ET 01

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 220 Wannenanbauleuchte 3331, 600 mm, silber

**Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchte mit opaler Plexiglaswanne konvex gewölbt, Gehäuse Stahlblech, Farbe silbergrau.

Bestückung: 11 W

Typ: 3331 D1 LED 1200 - 840 ET 03

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 230 Wannenanbauleuchte 3331, 1200 mm, silber

**Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchte wie vor, jedoch

Bestückung: 33 W

Typ: 3331 D2 LED 3700 - 840 ET 03

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 240 Wannenanbauleuchte 3331, 1500 mm, silber

**Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchte wie vor, jedoch

Bestückung: 42 W

Typ: 3331 D3 LED 4900 - 840 ET 03

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.24. 250 Durchgangsverdrahtung

**Eventualposition ohne GB**

Durchgangsverdrahtung in wärmebeständiger Leitung bis 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für die v.g. Leuchten.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.24. 260 Mehrpreis für v. g. Leuchten als Einbauleuchte**

**Eventualposition ohne GB**

Mehrpreis für Ausführung der v. g. Leuchten der Serie 3331 als Einbauleuchten, in gesägte Öffnungen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 270 Tragschiene 2-längig**

**Eventualposition ohne GB**

Tragschiene 2-längig, ca. 3000 mm, zur Aufnahme der v. g. Leuchten für direkte Deckenmontage.

Typ: 07690/II/58-U

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 280 Tragschiene 3-längig**

**Eventualposition ohne GB**

Tragschiene 3-längig wie vor, jedoch zur Aufnahme von 3 Leuchten geeignet.

Typ: 07690/III/58-U

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 290 Mehrpreis pro Tragschiene für abgependelte Montage**

**Eventualposition ohne GB**

mittels Stahlseilen und Dekoraufhängungen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.24. 300 Blindabdeckungen für v. g. Tragschienen**

**Eventualposition ohne GB**

-

1 M ..... [Nur EP]

Die nachfolgend beschriebenen Leuchten sind, mittels Befestigungssatz, in eine vorhandene **Kassettendecke** einzubauen.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

<b>2.24. 310</b>	<b>Einbauleuchte LED</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> mit Spiegelraster, in Sonderanfertigung.  Fabrikat: LENNEPER Typ: XMD-459602-2TLS19-840-0200 <b>verbindlich</b>	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.24. 320</b>	<b>Einbauleuchte 1 x 80 W T5 EVG</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> asymetrisch als Wandfluter, in Sonderanfertigung.  Fabrikat: LENNEPER Typ: XMR-45963-TLS19-840-0350 <b>verbindlich</b>	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.24. 330</b>	<b>Befestigungssatz pro Leuchte</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Befestigungssatz in Sonderanfertigung für v. g. Leuchten zum Einbau in vorh. Kassettendecke.  Typ: ZB SW-20	1	STK .....	[Nur EP]
<b>2.24. 340</b>	<b>Einbaudownlight Ø 86 mm</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> LED-Einbaustrahler für gesägte Deckenöffnungen, Farbe weiß, Gehäuse aus Druckguss, schwenkbar 15 ° - Leistung: 13 W, 230 V - Lichtfarbe: 3000 K - LED-Lebensdauer: L70 = 50.000 h - Schutzart: IP 20 - Durchmesser: 86 mm  Fabrikat: Trilux Typ: SCN Point 905 C02 BR-FL LED 1100-830 E 101 TOC 6528840			

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - BESTANDSERG	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Fabirkat: .....

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

2.24. 350

## Einbaudownlight Ø 68 mm

### Eventualposition ohne GB

LED-Einbaustrahler für gesägte Deckenöffnungen, Farbe weiß,  
Gehäuse aus Druckguss, schwenkbar

- Leistung: 105 W, 230 V
- Lichtfarbe: 3000 K
- Schutzart: IP 44
- Durchmesser: 68 mm

Fabrikat: Zumtobel

Typ: Micros II R68  
oder gleichwertig

Fabirkat: .....

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.25

## Beleuchtung - NEUANLAGEN

*Alle Leuchten sind komplett mit Zubehör zu liefern und anzubieten, anschlussfertig verdrahtet, mit Leuchtmittel, Vorschaltgerät, Klemmen etc.*

### Leuchten für LED mit

- Farbtemperatur 4000 K, entspricht Lichtfarbe 840
- mit elektrischem Betriebsgerät
- Klemmstein 3 x 4 mm<sup>2</sup> bis 5 x 4 mm<sup>2</sup>

*Vor Weitergabe der Leuchtenbestellung hat sich der Auftragnehmer mit dem Bauherrn bzw. der Bauleitung abzustimmen.*

*Alle Leuchten müssen die Aufschriften mit den hersteller-spezifischen Angaben und den Angaben gemäß VDE 0711 tragen.*

*Weiterhin müssen alle Leuchten des "CE"-Zeichen tragen. Alle Leuchten müssen das VDE-Prüfzeichen oder ENEC-Zeichen, das F-Zeichen (Brandschutz), das Funkstörschutz-zeichen und eine Angabe zum Vorschaltgerät haben.*

*Die Befestigung der Leuchten hat grundsätzlich nur mit zugelassenen Dübeln zu erfolgen, d. h. insbesondere im Bereich von Flucht- und Rettungswegen sowie in Klassenräumen sind nur zugelassene Metalldübel zu verwenden.*

### Leuchten erhöhter Schutzart

2.25. 10

## Feuchtraumwannenleuchte LED 32 W

### **Eventualposition ohne GB**

Wannenanbauleuchte, Gehäuse Kunststoff und Abdeckung aus

PMMA schlagfest, direkt/indirekt strahlend, symmetrisch breit-abstrahlend, D-Prüfzeichen, einschl. allem systembedingten Zubehör.

Bestückung: 15 - 49 W einstellbar, 2200 - 6800 lm

Schutzart: IP 66

Lebensdauer L80: 50.000 h

Leuchtenlänge: ca. 1250 mm

Fabrikat: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.25. 20 Feuchtraumwannenleuchte LED 42,5 W

### Eventualposition ohne GB

Wannenbauleuchte, Gehäuse Kunsstoff und Abdeckung aus

PMMA schlagfest, direkt/indirekt strahlend, symmetrisch breit-abstrahlend, D-Prüfzeichen, einschl. allem systembedingten Zubehör.

Bestückung: 17 - 54 W einstellbar, 2700 - 7700 lm

Schutzart: IP 66

Lebensdauer L80: 50.000 h

Leuchtenlänge: ca. 1550 mm

Fabrikat: .....

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.25. 30 Tragschiene

### Eventualposition ohne GB

Tragschiene 2-längig, ca. 3000 mm, zur Aufnahme der v. g. Leuchten, einschl. Abhängematerial bis l = 0,8 m.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.25. 40 Kettenabhängung

### Eventualposition ohne GB

Kettenabhängung 1 Paar, Länge ca. 1 m, zum Abhängen der v. g. Leuchten.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.25. 50 Blindabdeckungen für v. g. Tragschienen**

**Eventualposition ohne GB**

.

1 M ..... [Nur EP]

Leuchten vandalensicher

Angebotenes Fabrikat: .....

Es sind nur Leuchten eines Fabrikates anzubieten.

**2.25. 60 Anbauleuchte vandalensicher 1 x 25 W**

**Eventualposition ohne GB**

Langfeldanbauleuchte aus Aluminium, Farbe weiß, Abdeckung als Prismaprofil aus Polycarbonat, flache Bauweise.

Schutzart: IP 65

vandalensicher

Länge: ca. 705 mm

Bestückung: 1 x 25 W

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 70 Anbauleuchte vandalensicher 1 x 39 W**

**Eventualposition ohne GB**

Langfeldanbauleuchte aus Aluminium, Farbe weiß, Abdeckung als Prismaprofil aus Polycarbonat, flache Bauweise.

Schutzart: IP 65

vandalensicher

Länge: ca. 1261 mm

Bestückung: 1 x 39 W

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.25. 80

## Anbauleuchte vandalismusicher 1 x 48 W

### Eventualposition ohne GB

Langfeldanbauleuchte aus Aluminium, Farbe weiß, Abdeckung als Prismaprofil aus Polycarbonat, flache Bauweise.

Schutzart: IP 65

vandalensicher

Länge: ca. 1561 mm

Bestückung: 1 x 48 W

Typ: .....

1 STK .....

[Nur EP]

2.25. 90

## Anbauleuchte vandalismusicher 2 x 28 W

### Eventualposition ohne GB

Langfeldanbauleuchte aus Aluminium, Farbe weiß, Abdeckung als Prismaprofil aus Polycarbonat, flache Bauweise, EVG.

Schutzart: IP 65

vandalensicher

Bestückung: 2 x 28 W

Typ: .....

1 STK .....

[Nur EP]

### Lichtbandleuchten erhöhter Schutzart

Bei den nachfolgend beschriebenen Leuchten und Lichtbandsystemen wurde das Fabrikat Zumtobel, Typ Tecton Mirel bei der Planung zugrunde gelegt.

Unabhängig davon kann jedes frei wählbare Leuchtensystem angeboten werden, welches gleichwertig ist.

Angebotenes Fabrikat: .....

Es sind nur Leuchten eines Fabrikates anzubieten.

2.25. 100

## Lichtbandssystem LED 50 W, 3-lampig als Lichtband

### Eventualposition ohne GB

Lichtbandleuchte, Gehäuse Stahlblech weiß, Lichtlenkung über Reflektor-Linsenkombination mit UGR 19, einschl. Stahlblech-Tragschiene Farbe weiß, Direktmontage der

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Tragschiene an der Decke mittels Deckenbefestigungs-elementen, Leuchten auf Abstand montiert, freie Tragschienen-bereiche sind mit Blindabdeckungen zu versehen, einschl. allem systembedingten Zubehör, wie Verbinder, Endkappen, Befestigungszubehör, Durchgangsverdrahtung 5-polig, ...

Bestückung: 42,5 W, 7400 lm  
Schutzart: IP 20  
Blendung: UGR19  
Lebensdauer L90: 50.000 h  
Leuchtenlänge: ca. 1996 mm  
Leuchtenzahl: 3 Stück  
Tragschienenlänge: ca. 8000 mm

Fabrikat: .....

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

## Innenleuchten

Angebotenes Fabrikat: .....

Es sind nur Leuchten eines Fabrikates anzubieten.

2.25. 110

### Deckenanbauleuchten BAP LED 35

, 1500 mm

#### Eventualposition ohne GB

Deckenanbauleuchten mit hochglänzendem Parabolspiegel-raster, mit Silber-Oberfläche, Gehäuse aus Stahlblech weiß, für Einzelmontage oder Lichtbandmontage, einschl. Zubehör.

Lichtausbeute: 120 lm/W

Bestückung: LED 35 W

Gehäusehöhe: ca. 53 mm

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.25. 120 Deckenanbauleuchten BAP LED 28**

, 1200 mm

Eventualposition ohne GB

Deckenanbauleuchte wie vor, jedoch

Bestückung: LED 28 W

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 130 Deckenanbauleuchten asym. LED**

, 1500 mm

Eventualposition ohne GB

Deckenanbauleuchten mit Wallwisher-Reflektor für asymmetrische Lichtstärkeverteilung, Reflektor aus Reinstaluminium, einschl. Zubehör Kopfteilen.

Bestückung: LED 38 W

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 140 Deckenanbauleuchten BAP LED 35, dimmbar**

, 1500 mm

Eventualposition ohne GB

Deckenanbauleuchten mit hochglänzendem Parabolspiegelraster, mit Silber-Oberfläche, Gehäuse aus Stahlblech weiß, für Einzelmontage oder Lichtbandmontage, einschl. Zubehör.

Lichtausbeute: 120 lm/W

Bestückung: LED 35 W, dimmbar

Gehäusehöhe: ca. 53 mm

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 150 Deckenanbauleuchten BAP LED 28, dimmbar**

, 1200 mm

Eventualposition ohne GB

Deckenanbauleuchte wie vor, jedoch

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Bestückung: LED 28 W, dimmbar

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.25. 160 Reinraum-Einbauleuchte LED 1 x 70 W

### Eventualposition ohne GB

Reinraum-Einbauleuchte mit transluzenter Plexiglas-Wanne

Bestückung: 1 x 70 W

Schutzart: IP 54

Gehäuse weiß Stahlblech, für gesägte Einbauöffnungen.

Leuchtenwirkungsgrad 0,74.

Systemmaß: 3125 x 1250 mm

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.25. 170 Reinraum-Einbauleuchte LED 1 x 50 W

### Eventualposition ohne GB

Reinraum-Einbauleuchte mit transluzenter Plexiglas-Wanne

Bestückung: 1 x 50 W

Schutzart: IP 54

Gehäuse weiß Stahlblech, für gesägte Einbauöffnungen.

Leuchtenwirkungsgrad 0,74.

Systemmaß: 625 x 625 mm

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.25. 180 Einbauleuchten LED asym.

### Eventualposition ohne GB

LED-Einbauleuchte als Langfeldleuchte, Länge 125 mm, für Systemdecken geeignet.

Ausführung als Wallwasher, d. h. asymmetrisch strahlend.

Leuchtenlichtstrom: 4600 lm

Farbtemperatur: 4000 K

Leuchtenkörper weiß lackiert mit elektronischem Betriebsgerät.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 190**

## Einbauleuchten LED

### Eventualposition ohne GB

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer PMMA-Abdeck-scheibe UGR 19, für Decken mit sichtbaren Tragschienen, 625 x 625 mm. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtdichte:	<= 3000 cd/m <sup>2</sup>
Lichtstrom:	2700 - 4100 lm, einstellbar
Anschlussleitung:	28 - 40 W
Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K, einstellbar
Farbwiedergabeindex:	RA > 80
Lebensdauer L80	= 50.000 h

Leuchtenkörper Aluminium, weiß lackiert, mit elektrischem Betriebsgerät.

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 200**

## Einbauleuchten LED, digital dimmbar

### Eventualposition ohne GB

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer PMMA-Abdeck-scheibe UGR 19, für Decken mit sichtbaren Tragschienen, 625 x 625 mm. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.

Leuchtdichte:	<= 3000 cd/m <sup>2</sup>
Lichtstrom:	2700 - 4400 lm, einstellbar
Anschlussleitung:	28 - 40 W
Farbtemperatur:	3000 K / 4000 K, einstellbar
Farbwiedergabeindex:	RA > 80
Lebensdauer L80	= 50.000 h

Leuchtenkörper Aluminium, weiß lackiert, mit elektrischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Typ: .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 210 Einbausatz LED**

**Eventualposition ohne GB**

Befestigungsmittel zum Einbau der v. g. LED-Einbauleuchten  
62,5 x 62,5 in gesägten Deckenöffnungen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 220 Aufbaugehäuse LED**

**Eventualposition ohne GB**

Aufbaugehäuse aus Stahlblech, weiß, zur Aufnahme der v. g.  
LED-Leuchten, zur Herstellung einer Anbauleuchte.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 230 Durchgangsverdrahtung**

**Eventualposition ohne GB**

Durchgangsverdrahtung in wärmebeständiger Leitung bis  
5 x 1,5 mm<sup>2</sup> für die v.g. Leuchten.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 240 Minderpreis für reine Lieferung ohne Montage**

**Eventualposition ohne GB**

Minderpreis für v. g. Leuchtenpositionen bei reiner Lieferung  
ohne Montage.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 250 Tragschiene 2-längig**

**Eventualposition ohne GB**

Tragschiene 2-längig, ca. 3000 mm, zur Aufnahme der v. g.  
Leuchten für direkte Deckenmontage.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 260 Tragschiene 3-längig**

**Eventualposition ohne GB**

Tragschiene 3-längig wie vor, jedoch zur Aufnahme von  
3 Leuchten geeignet.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Beleuchtung - NEUANLAGEN	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.25. 270 Mehrpreis pro Tragschiene für abgependelte Montage**

Eventualposition ohne GB

mittels Stahlseilen und Dekoraufhängungen.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 280 Pauschale für die Montage einer beigest. Einbauleuchte**

Eventualposition ohne GB

Größe bis 3 x 58 W

1 STK ..... [Nur EP]

**2.25. 290 Pauschale für die Montage einer beigest. Anbauleuchte**

Eventualposition ohne GB

Größe bis 2 x 58 W

einschl. Befestigungszubehör wie Schrauben, Metalldübel,  
usw.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Sicherheitsbeleuchtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.26 Sicherheitsbeleuchtung

Die nachfolgenden Sicherheitsbeleuchtungsbauteile beschreiben die Sicherheitsbeleuchtungszentrale und die Sicherheitsleuchten.

Es handelt sich dabei um Einzelbatterieanlagen mit Überwachungszentrale.

Die Sicherheitsbeleuchtungssysteme sind alle von einem Hersteller anzubieten.

Die Anlageteile müssen folgenden Normen entsprechen:

DIN EN 50172, DIN VDE 0108-100 und DIN VDE 0100-560

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

### 2.26. 10 Überwachungszentrale

Eventualposition ohne GB

Vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Prüfeinrichtung gem. VDE 0100-718, zur Programmierung und Überwachung von max. 999 Einzelbatterieleuchten, mit detaillierter Funktionskontrolle, im Klartext Datenbus über 2-adige Datenleitung als Wandgehäuse, aus Stahlblech, Menüführung über HD-Touchscreen, einschl. Programmierung mittels Lap-Top.

Email-Funktion bei Störungsübermittlung

An der Überwachungszentrale ist eine Legende zu hinterlegen aus der die Zuordnung "Leuchtenadresse zur Örtlichkeit der Leuchte" erkennbar ist

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.26. 20 LED-Rettungszeichenleuchte, 22 Wand/Deckenmontage

Eventualposition ohne GB

als Scheiben-Design-Leuchte, als Einzelbatterieleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß, Leuchtfläche Acrylglas, Akku für 3 h, inkl. Piktogrammset, freie Programmierung der Schaltart DS / BS, Erkennungsweite 22 m, als Wand- oder Deckenmontage direkt.

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Sicherheitsbeleuchtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.26. 30 LED-Rettungszeichenleuchte,30, Wand/ Deckenmontage**

**Eventualposition ohne GB**

wie vor, jedoch Erkennungsweite 30 m

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

**2.26. 40 LED-Rettungszeichenleuchte,22, Seilmontage**

**Eventualposition ohne GB**

als Scheiben-Design-Leuchte, als Einzelbatterieleuchte, Gehäuse aus Stahlblech weiß, Leuchtfäche Acrylglas, Akku für 3 h, inkl. Piktogrammset, freie Programmierung der Schaltart DS / BS, Erkennungsweite 22 m, als Seilmontage bis 500 mm.

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

**2.26. 50 LED-Rettungszeichenleuchte, 30,Seilmontage**

**Eventualposition ohne GB**

wie vor, jedoch Erkennungsweite 30 m

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

**2.26. 60 LED-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterie**

**Eventualposition ohne GB**

LED-Sicherheitsleuchte als Einzelbatterieleuchte, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, als Aufbauleuchte, Akku 3 h, mit 3 LED 1 W, quadratische Blende, ca. 150 x 150 mm, freie Programmierung, Schaltart DS / BS, mit Busklemme zum Duchsleifen der Busleitung zur Überwachungszentrale

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTÜNGEN Unterabschnitt: Sicherheitsbeleuchtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.26. 70 LED-Sicherheitsleuchte, Einbau

### Eventualposition ohne GB

LED-Sicherheitsleuchte wie vor, jedoch als Einbauleuchte.

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.26. 80 LED-Sicherheitsleuchte, tiefstrahlend

### Eventualposition ohne GB

LED-Sicherheitsleuchte als Einzelbatterieleuchte, mit Tiefstrahloptik bis ca. 20m Höhe, Gehäuse aus Polycarbonat weiß, als Aufbauleuchte, Akku 3 h, mit LED 2 x 3 W, quadratische Blende, ca. 200x 200 mm, freie Programmierung, Schaltart DS / BS, mit Busklemme zum Duchschleifen der Busleitung zur Überwachungszentrale,

Die Montagehöhe beträgt ca. 15m, die notwendigen Gerüstkosten einschl. Umsetzen pro Leuchte sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.26. 90 Handscheinwerfer

### Eventualposition ohne GB

Wartungsfreier, tragbarer Akkumulator-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion, High-Power-LED. Ausführung mit Lade-Wandhalterung mit Steckernetzteil. Einsatzbereich als netzun-abhängige Leuchte oder stationäre Notleuchte, mit Blink-funktion in der Wandhalterung.

Gehäuse: schlagfestes Polycarbonat  
Schutzart: II / IP 54  
Hauptlampe: High-Power-LED 3 W

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Sicherheitsbeleuchtung	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.26. 100**

## Aussenleuchte

Eventualposition ohne GB

Aussenleuchte als Wandleuchte

Gehäuse Aludruckguß, eckige Form, Größe ca. 190 x 190 mm,  
Farbe weiß, Schutzart IP 65, Leuchtmittel LED, Leistung ca. 2 x  
3 W, Leuchtenauslass schräg nach vorne, Akku 3 h,  
mit interner Akkuheizung

1 STK ..... [Nur EP]

**2.26. 110**

## Stromkreisbeschriftungsschilder

Eventualposition ohne GB

Stromkreisbeschriftungsschilder als Resopalschild mit  
Maschinenbeschriftung, Durchmesser 30 mm, Farbe rot, Schrift  
weiß, Montage neben der Sicherheitsleuchte, mittels Schrauben  
befestigt, nicht geklebt

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.27 Außenbeleuchtung, Zubehör

### 2.27. 10 Demontage und Entsorgung von Mastleuchten

Eventualposition ohne GB

H = ca. 4 m, einschl. Betonfundament.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.27. 20 Demontage und Entsorgung Mastleuchtenkopf

Eventualposition ohne GB

H = ca. 4 m

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.27. 30 Mastleuchte LED, LP h = 3 m

Eventualposition ohne GB

Farbe graphitgrau pulverbeschichtet, einschließlich Leuchtmittel LED 66 W, 4000 K, einschl. Mast aus Stahlblech, gerade abgesetzt, Farbe graphitgrau RAL 7024 pulverbeschichtet mit Erdstück und Kabelübergangskasten und Innenverdrahtung für Lichtpunktthöhe 3,2 m, Montage mit Betonfundament und Hüllrohr, Leerrohren, einschl. aller Erdarbeiten, elektrischem Anschluss und Inbetriebnahme.

Fabrikat: Poulsen

Typ: Leuchte Kipp, Mast Louis Poulsen

**verbindlich**

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.27. 40 Mastleuchte LED, LP h = 4 m

Eventualposition ohne GB

wie vor, jedoch Lichtpunktthöhe 4,2 m

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.27. 50 Mastleuchtenkopf

Eventualposition ohne GB

für v. g. Leuchte, einschl. Leuchtmittel WED 66 W, 4000 K (ohne Mast, Fundament und Erdarbeiten)

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.27. 60 Mastleuchte LED, Straßenleuchte

### Eventualposition ohne GB

Farbe lichtgrau, pulverbeschichtet, Leuchtmittel LED 101 W, IP 66, Gehäuse Alu-Druckguss für Mastaufsatz und Mastansatzmontage, einschl. Mast aus Stahl feuerverzinkt, LP h = 5 m, Endstück und Kabelübergangskasten und Innenverdrachtung für LP h = 5 m, Montage mit Betonfundament und Hüllrohr, Lehrrohren einschl. aller Erdarbeiten, elektrischen Anschluss und Inbetriebnahme.

Fabrikat: THORN

Typ: R2 L2  
oder gleichwertig

.....

.....

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.27. 70 Mastleuchtenkopf

### Eventualposition ohne GB

für v. g. Leuchte, einschl. Leuchtmittel 101 W LED  
(ohne Mast, Fundament und Erdarbeiten).

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.27. 80 Wandausleger

### Eventualposition ohne GB

zur Aufnahme der o. g. Leuchte, Leuchtenanschluss 60 mm, Neigung 15 Grad, Ausladung 400 mm, aus Stahl feuerverzinkt, auch für Eckmontage geeignet.

z. B. Fabrikat SEB, Typ WEA 4500,  
oder gleichwertig

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.27. 90 Wandleuchte LED

### Eventualposition ohne GB

Gehäuse aus Alu-Druckguss, Farbe graphit, Schutzart IP 66, LED 31 W, mit Montageplatte, asymmetrische Lichtstärkeverteilung, räumliche tiefe Ausleuchtung von Flächen, Ausstell-

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

winkel 15° verstellbar, Farbtemperatur 4000 K.

z. B. Fabrikat Bega, Typ 66451,  
oder gleichwertig

1 STK ..... [Nur EP]

**2.27. 100 Kabelmuffe als Verbindungsmuffe bis 5 x 4 m<sup>2</sup>**  
**Eventualposition ohne GB**  
in fix und fertiger Leistung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.27. 110 Kabelmuffe wie vor, jedoch als Abzweigmuffe**  
**Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

**2.27. 120 Kabelmuffe als Verbindungsmuffe bis 5 x 16 m<sup>2</sup>**  
**Eventualposition ohne GB**  
in fix und fertiger Leistung.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.27. 130 Kabelmuffe wie vor, jedoch als Abzweigmuffe**  
**Eventualposition ohne GB**

1 STK ..... [Nur EP]

**2.27. 140 Kabelgraben**  
**Eventualposition ohne GB**  
Kabelgraben in Handschachtung, Tiefe 70 cm, Breite 30 cm,  
anheben und wiederverfüllen, Bodenklasse 3 - 5, mit Kabel-  
sand, Trassenwarnband und Abdeckhauben, in fix und fertiger  
Leistung, Restmassen sind zu entsorgen.

1 M ..... [Nur EP]

Nachfolgende Kabel sind in v.g. oder vorhandene Kabelgräben  
zu verlegen:

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.27. 150**      **A-2YF(L)2Y 4 x 2 x 0,8 mm**  
Eventualposition ohne GB

1      M ..... [Nur EP]

**2.27. 160**      **NYY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**  
Eventualposition ohne GB

1      M ..... [Nur EP]

**2.27. 170**      **NYY 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>**  
Eventualposition ohne GB

1      M ..... [Nur EP]

**2.27. 180**      **NYY 3 x 4 mm<sup>2</sup>**  
Eventualposition ohne GB

1      M ..... [Nur EP]

**2.27. 190**      **NYY 3 x 6 mm<sup>2</sup>**  
Eventualposition ohne GB

1      M ..... [Nur EP]

**2.27. 200**      **NYY 5 x 25 mm<sup>2</sup>**  
Eventualposition ohne GB

1      M ..... [Nur EP]

**2.27. 210**      **NYY 5 x 16 mm<sup>2</sup>**  
Eventualposition ohne GB

1      M ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSLEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
<b>2.27. 220</b>	<b>NYY 5 x 10 mm<sup>2</sup></b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  -	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.27. 230</b>	<b>NYY 5 x 6 mm<sup>2</sup></b>  <b>Eventualposition ohne GB</b>  -	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.27. 240</b>	<b>NYY 5 x 4 mm<sup>2</sup></b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  -	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.27. 250</b>	<b>NYY 5 x 2,5 mm<sup>2</sup></b> <b>Eventualposition ohne GB</b>  -	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.27. 260</b>	<b>Lehrrohr DN 75</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Flexibles Leerrohr für Erdverlegung außen gewellt, innen glatt, mit Zugdraht.  z. B. Fabrikat: Fränkische Rohre, Typ Kabuflex R oder gleichwertig	1	M .....	[Nur EP]	
<b>2.27. 270</b>	<b>Lehrrohr DN 100</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Ausführung wie vor, jedoch DN 100	1	M .....	[Nur EP]	

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.27. 280 Schachtgrube auswerfen und wieder verfüllen

Eventualposition ohne GB

Schachtgrube, ca. 1 x 1 x 1,5 m tief, für Gebäudeeinführung auswerfen und zeitversetzt wieder ordnungsgemäß verfüllen.

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.27. 290 Trassenwarnband

Eventualposition ohne GB

Trassenwarnband in fix und fertiger Leistung. Die Verlegung erfolgt nach dem Absanden zeitlich versetzt für Warnband.

1 M ..... [Nur EP]

## 2.27. 300 Kabelabdeckhauben

Eventualposition ohne GB

Kabelabdeckhauben, Breite 300 mm, Farbe rot, in fix und fertiger Leistung. Die Verlegung erfolgt nach dem Absanden zeitlich versetzt für die Abdeckhauben.

1 M ..... [Nur EP]

## 2.27. 310 Endkappe 7-11

Eventualposition ohne GB

Warmschrumpfendkappe für Kabel  
Durchmesser ca. 7 - 11 mm

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.27. 320 Endkappe 11-15

Eventualposition ohne GB

Warmschrumpfendkappe für Kabel  
Durchmesser ca. 11 - 15 mm

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.27. 330 Endkappe 15-20

Eventualposition ohne GB

Warmschrumpfendkappe für Kabel  
Durchmesser ca. 15 - 20 mm

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.27. 340	<b>Endkappe 18-27</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Warmschrumpfendkappe für Kabel Durchmesser ca. 18 - 27 mm	1	STK .....	[Nur EP]
2.27. 350	<b>Endkappe 28-40</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Warmschrumpfendkappe für Kabel Durchmesser ca. 28 - 40 mm	1	STK .....	[Nur EP]
2.27. 360	<b>Gebäudeeinführung, 1-fach</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Gebäudeeinführung als Kabeldurchführungssystem zum nachträglichen Abdichten vor der Wand, als Flanschsystem mit Systemdeckel und einem Stutzen für Kabeldurchmesser 25 - 72 mm, mit Dichtmasse, in fix und fertiger Ausführung einschl. allem Zubehör.  Fabrikat Hauff, Typ HSI 90 oder gleichwertig angebotenes System: ....	1	STK .....	[Nur EP]
2.27. 370	<b>Gebäudeeinführung, 3-fach</b> <b>Eventualposition ohne GB</b> Gebäudeeinführung als Kabeldurchführungssystem zum nachträglichen Abdichten vor der Wand, als Flanschsystem mit Systemdeckel und drei Stutzen für Kabeldurchmesser 12 - 30 mm, mit Dichtmasse, in fix und fertiger Ausführung einschl. allem Zubehör.  Fabrikat Hauff, Typ HSI 90 oder gleichwertig angebotenes System: ....	1	STK .....	[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.27. 380

## Gebäudeeinführung, 6-fach

### Eventualposition ohne GB

Gebäudeeinführung als Kabeldurchführungssystem zum nachträglichen Abdichten vor der Wand, als Flanschsystem mit Systemdeckel und sechs Stutzen für Kabeldurchmesser 8 - 18 mm, mit Dichtmasse, in fix und fertiger Ausführung einschl. allem Zubehör.

Fabrikat Hauff, Typ HSI 90  
oder gleichwertig  
angebotenes System: .....

1 STK ..... [Nur EP]

2.27. 390

## Fotodokumentation

### Eventualposition mit GB

Die fertige Verlegung der Kabel, Trassenwarnband und Kabelabdeckhauben ist mit Fotos zu belegen, ca. alle 10 m im Graben und an der Gebäudeeinführung 1 Foto. Die Bilder sind auszudrucken und 3-fach im Ordner einzureichen.

Im Lageplan sind die Stellen der Fotos zu markieren und ebenfalls im jeweiligen Ordner zu hinterlegen.

Der Trassenverlauf ist, mit Maßen versehen, einzutragen.

1 PSCH ..... -----

2.27. 400

## Steckdosenverteilersäule

### Eventualposition ohne GB

Steckdosenverteilersäule aus glasfaserverstärktem Polyester

- Farbe grau, RAL 7035
- Eingrabtiefe 600 mm
- Maße ca. 2010 (3010) x 350 x 272 mm
- Bestückung 1 x CEE 32A, 2x CEE 16 A, 4 x Schuko 16 A
- mit Verteilerfeld einschl. Sicherung und FI-Schalter
- mit Festplatzeinführung in der Frontblende
- einschl. Betonfundament, Lehrrohr und Erdarbeiten
- in fix und fertiger Leistung

Fabrikat: GSAB, Typ 35S2000  
oder gleichwertig

Fabrikat / Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Außenbeleuchtung, Zubehör	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.27. 410**

## Energiepoller

### Eventualposition ohne GB

Energiepoller aus rundem Stahlrohr, verzinkt,  
pulverbeschichtet RAL 7016, mit Bodenmontageflansch

- Maße ca. 1050 x 273 mm
- Bestückung 1 x CEE 32 A, 1 x CEE 16 A, 2 x Schuko 16 A
- FI-Schalter + LS-Schalter
- einschl. Betonfundament, Lehrrohr und Erdarbeiten  
in fix und fertiger Leistung.

Fabrikat: Menekes, Typ 83685  
oder gleichwertig

Fabrikat / Typ: .....

1 STK .....

[Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verschiedenes	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.28 Verschiedenes

### 2.28. 10 Hausalarmtester als Stahlblechgehäuse

Eventualposition ohne GB

Farbe blau, Auf-Putz-Montage.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.28. 20 Auslösetaster RWA als Stahlblechgehäuse

Eventualposition ohne GB

Farbe orange, Auf-Putz-Montage.

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.28. 30 Ersatzglasscheiben für o. g. Alarmtaster

Eventualposition ohne GB

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.28. 40 Wandlautsprecher in Holzgehäuse, Ausführung a/b

Eventualposition ohne GB

nach DIN EN 54/24

Farbe weiß, 2x3/6W/100V

mit Beschriftungsschild ( Resopal ) und Rufkreisnummer

Fabrikat: TOA  
Typ: BS 250 AB

verbindlich

1 STK ..... [Nur EP]

### 2.28. 50 Außenlautsprecher

Eventualposition ohne GB

Außenlautsprecher als Trichterlautsprecher, Farbe weiß,  
Aluminium, 100 V, 5/10/15 W, 110 dB

Fabrikat: TOA  
Typ: SC-615 BS

verbindlich

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSEINSTUNGEN Unterabschnitt: Verschiedenes	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

2.28. 60

## Präsenzmelder

### Eventualposition ohne GB

Präsenzmelder zum Einbau in abgehängte Decken mit Hohlwanddose.

Erfassungswinkel: 360°

Reichweite: ca. 7 m bei h = 2,5 m

mit Lichtfühler, 2 Relaisausgänge

1 x helligkeitsabhängig

1 x helligkeitsunabhängig

1 STK ..... [Nur EP]

2.28. 70

## Schutzkorb

### Eventualposition ohne GB

Schutzkorb aus Metall, Farbe weiß, für v. g. Präsenzmelder, ballwurfsicher.

1 STK ..... [Nur EP]

2.28. 80

## Lichtrufsystem für Behinderten-WC in UP-Ausführung

### Eventualposition ohne GB

mit 2 Zugschaltern, 1 Ruf-Abstelltaster, 1 Zimmersignal-leuchte, als Komplettseinheit.

Angebotenes Fabrikat: .....

Typ: .....

1 STK ..... [Nur EP]

2.28. 90

## Verbindungsmaße 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

### Eventualposition ohne GB

für Kabel und Leitungen bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>, als Kerbverbindung, einschl. Schrumpfmuffe.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELEISTUNGEN Unterabschnitt: Verschiedenes	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**2.28. 100 Verbindungsmaße 5 x 6 mm<sup>2</sup>**

**Eventualposition ohne GB**

für Kabel und Leitungen bis 5 x 6 mm<sup>2</sup>, als Kerbverbindung, einschl. Schrumpfmuffe.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.28. 110 Dämmerungsschalter**

**Eventualposition ohne GB**

Dämmerungsschalter mit Schaltverzögerung, lichtgrau, Schutzart IP54, 230 V, 2300 W, 1 Schließer.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.28. 120 Überspannungsableiter Typ 2**

**Eventualposition ohne GB**

Überspannungsableiter Typ 2, 3p. mit Anschlussleitung, zum Einsatz im Blitzschutzzonenkonzept an den Schnittstellen 0 - 1 und höher, z. B. Fabrikat Dehn, Typ 900447.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.28. 130 Arbeiten AHD**

**Eventualposition ohne GB**

Öffnen und wieder Verschließen der abgehängten Decke, Deckenplattengröße ca. 62,5 x 62,5 cm.

Die Deckenplatten sind vor Kabelverlegung zu öffnen und nach Abschluss der Arbeiten wieder zu verschließen.

Die Deckenplatten sind lose in einem Schienensystem eingelegt.

Der Einheitspreis gilt für das Öffnen und zeitversetzte Schließen pro Deckenplatte.

1 STK ..... [Nur EP]

**2.28. 140 Warnkombischild, selbstklebend**

**Eventualposition ohne GB**

Warnkombischild, selbstklebend für Elektrozeichen "Vorsicht Kabel unter Spannung"

Größe: ca. 150 x 210 mm

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUFMASSELISTUNGEN Unterabschnitt: Verschiedenes	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 2.28. 150 Warndkombischild, Aluminium

### Eventualposition ohne GB

Warnkombischild aus Aluminium für Elektrokkennzeichnung  
"Vorsicht Kabel unter Spannung" nach DIN EN ISO 7010  
W012 + Zusatztext.

Größe: ca. 40 x 30 cm

Stärke: 0,4 mm

1 STK ..... [Nur EP]

## 2.28. 160 Schutzfolie

Schutzfolie zum Abdecken technischer Geräte und empfindlicher Einrichtungsgegenstände, d = 0,1 mm.

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die Folie zu entfernen und wird Eigentum des AN.

1 M2 ..... .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
	Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (				

3

## TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZE

Tagelohnverrechnungssätze für kleinere Reparaturen und Wartungen.

**Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3) !**

Stundenlohnarbeiten dürfen nur in Absprache mit der Bauleitung ausgeführt werden.

Abgerechnet werden die an der Baustelle geleisteten Stunden. Die Stundenzettel sind vom Hausmeister täglich bestätigen zu lassen.

Arbeitsbeginn und Arbeitsende sind, mit Angabe der Uhrzeit, auf dem Stundenzettel zu vermerken und in die Handwerker-Anwesenheitsliste im Hausmeisterbüro oder Sekretariat einzutragen.

Fachgerechte Entsorgung von Abfall gemäß VOB, ATV, DIN 18299, Abschnitt 4.1.11 und 4.1.12.

3. 1                    **Stundenlöhne, Personalkosten (einschl. aller Zuschläge)**

3. 1. 10                **Facharbeiter**

Eventualposition ohne GB

Stundenverrechnungssatz für Monteur, Installateur

1                    H ..... [Nur EP]

3. 1. 20                **Helper**

Eventualposition ohne GB

Stundenverrechnungssatz für Hilfsmonteur, Helper

1                    H ..... [Nur EP]

3. 1. 30                **Mittellohn DGUV-V4-Prüfung - ortsfest !**

Eventualposition ohne GB

Stundenverrechnungssatz für die Durchführung und Dokumentation der DGUV-V4 bzw. GUV 2.10-Prüfung für Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel und Geräte als Wiederholungsprüfung, umfassend Besichtigung, Erprobung, Messung, Dokumentation durch eine Elektrofachkraft.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach Zeitaufwand vor Ort.  
Alle Leistungen wie ZVEH-Formulare, Prüfstempel, Zusammenstellen der Ergebnisse, Erstellen einer Mängelliste, Erstellen und Anbringen der Legenden in den UV's bzw, HV's, Einreichung der Legenden in Kopie mit der Schlussrechnung usw. sind mit dem "Mittellohn vor Ort" abgegolten, d.h. sind entsprechend in den EP einzukalkulieren.

1 H ..... [Nur EP]

3. 1. 40

## Kundendienst-Facharbeiter

### Eventualposition ohne GB

Stundenverrechnungssatz für Monteur/Facharbeiter zur Fehler-suche/Störungsbehandlung im Rahmen eines Kundendienst-einsatzes, Reaktionszeit max. 24 h.

Für Störungsmeldungen per Telefon oder E-Mail in der Zeit von Montag - Donnerstag, an Tagen vor Feiertagen oder Wochenende gilt der nachfolgende Arbeitstag als verbindlich.

1 H ..... [Nur EP]

3. 1. 50

## Kundendienst-Helfer

### Eventualposition ohne GB

Stundenverrechnungssatz für Hilfsmonteur/Helfer, sonst wie vor.

1 H ..... [Nur EP]

3. 1. 60

## DGUV V4-Prüfung - ortsveränderlich

### Eventualposition ohne GB

Stückpreis für DGUV V4-Prüfung an ortsveränderlichen Elektro-geräten.

Stückpreis für die Durchführung und Dokumentation der DGUV V4 bzw. GUV 2.10-Prüfung für ortsveränderliche Betriebsmittel und Geräte, als Wiederholungsprüfung, umfassend Besichtigung, Erprobung, Messung, Dokumentation durch eine Elektrofachkraft.

Die Betriebsmittel und Geräte befinden sich in verschiedenen Klassen-, Werk- und Vorbereitungsräumen in der Schule.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt pro Stück.

Alle Leistungen wie ZVEH-Formulare, Prüfstempel, Zusammenstellen der Ergebnisse, Erstellen einer Mängelliste usw., sind entsprechend in den EP einzukalkulieren.

1 STK ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Stundenlöhne, Personalkosten (	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Geräte ( Keine Positionen ! )	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 3. 2            **Geräte ( Keine Positionen ! )**

### 3. 2. 10

Eventualposition ohne GB

1            \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: TAGELOHNVERRECHNUNGSSÄTZ Unterabschnitt: Material ( Keine Positionen ! )	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

**3. 3              Material ( Keine Positionen ! )**

**3. 3. 10**        .  
                    Eventualposition ohne GB

1              \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Nachlass	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 4 AUF- UND ABGEBOT

*Auf- und Abgebot beziehen sich auf alle Positionen  
(Titel 1 - 3)!*

### 4. 1 Nachlass

Nachlass bei Aufträgen über 2.500 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 5.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 7.500 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 10.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 15.000 € / **netto**

..... %

Nachlass bei Aufträgen über 20.000 € / **netto**

..... %

### 4. 1. 10

Eventualposition ohne GB

1 \* ..... [Nur EP]

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Regionalverband Saarbrücken - Bauamt FD 65

Projekt : Einheitspreisanfrage 2026

LV : Elektroarbeiten

LV-Datum : 24.11.2025

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: AUF- UND ABGEBOT Unterabschnitt: Aufschlag	Menge	ME	Einheitspreis in EURO	Gesamtbetrag in EURO
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

## 4. 2

### Aufschlag

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 1.000 € / **netto**

..... %

Preisaufschlag bei Aufträgen unter 250 € / **netto**

..... %

## 4. 2. 10

### Eventualposition ohne GB

1 \* ..... [Nur EP]

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer

Vergabenummer

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
- Beschränkte Ausschreibung
- Freihändige Vergabe
- Internationale NATO-Ausschreibung

- Offenes Verfahren
- Nichtoffenes Verfahren
- Verhandlungsverfahren
- Wettbewerblicher Dialog

Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken

---



---

Gewerk:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Bieter*)   |  |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) |  |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)                                |  |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*)                            |  |

*Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen*

	Euro
	Euro
	Euro

*Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind*

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

**Angaben zu Arbeitskräften**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenen Leitungspersonal angeben.

**Registereintragungen**

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

**Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation**

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

**Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt**

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

**Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung**

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unser Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

	Vergabenummer	
<b>Einheitspreisanfrage 2026 des Regionalverbandes Saarbrücken</b>		
<b>Gewerk:</b>		

**Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**  
**Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

**Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen**

**1      Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
  - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
  - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
  - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
  - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
  - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
  - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

**2      Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen**

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühenklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

## **Eigenerklärung gem. § 19 Abs. 3 MiLoG**

Gemäß § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) sollen von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau-, oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) genannten Auftraggeber Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines Verstoßes nach § 21 MiLoG mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro belegt worden sind.

Die Bewerberin oder der Bewerber bestätigt, dass keine Ordnungswidrigkeiten gemäß § 21 MiLoG vorliegen.

---

Ort und Datum

---

Unterschrift (auch in Druckbuchstaben)


(Firmenstempel)

## Auszug

### § 21 Bußgeldvorschriften MiLoG

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mitwirkt,
  2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht duldet,
  3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,
  4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet,
  5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Änderungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,
  6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig beifügt,
  7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,
  8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder
  9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags
1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder
  2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
- (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.
- (4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.
- (5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des dinglichen Arrestes nach § 111d der Strafprozeßordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz des Bundes.



Firmenstempel

**Bescheinigung gem. Erlass betreffend die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014**

Gem. o.g. Erlass ist für in Schulen eingesetztes Personal die Vorlage eines Erweiterten Führungszeugnisses erforderlich.

Dies schließt sowohl das Schulgebäude als auch das Schulgelände ein.

Das Führungszeugnis sollte zum Zeitpunkt der Vorlage nicht älter als 6 Monate sein und darf keine Eintragungen enthalten.

Sollten im Erweiterten Führungszeugnis Einträge vorhanden sein darf die betreffende Person bis zur Klärung im Einzelfall durch das Ministerium für Bildung und Kultur in Schulen und auf dem Schulgelände nicht eingesetzt werden.

Hiermit wir verbindlich bescheinigt, dass das an den Schulen in Trägerschaft des Regionalverband Saarbrücken eingesetzte Personal des bescheinigenden Unternehmens ein Erweitertes Führungszeugnis ohne Einträge vorgelegt haben oder eine Prüfung im Einzelfall durch das zuständige Ministerium erfolgte.

---

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

## **GEBÄUDEAUFLISTUNG**

<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
GemS Bruchwiese, Sbr.	Fr. Götten	0681-968653-0	Hr. Lorenz (mobil)
GemS Güdingen	Hr. Römer	0681-883980-0	Hr. Recktenwald
GemS Heusweiler	N.N.	06806-95102-0	Hr. Werkle
GemS Klarenthal	Fr. Weides	06898-448560	Hr. Leidner
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Fr. Weides	0681-992698-0	Hr. Laux
GemS Kleinblittersdorf	Fr. Grotehusmann	06805-60063-0	Hr. Spath
GemS Ludwigspark	Hr. Dörr	0681-947197-0	Hr. Feld
GemS Püttlingen	Fr. Jugl-Koch	06898-69012-50	Hr. Lauwitz
GemS Quierschied	Fr. Thielmann	06897-6008550	Hr. Merten
GemS Sulzbach	Fr. Schley	06897-952095-0	Hr. Jakobs
GemS Völklingen I	Fr. Trützschler	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
GemS Völklingen II	Hr. Lothschütz	06898-914973-0	Hr. Weber, Frank
Oberstufenzentrum Völklingen	Fr. Trützschler	06898-91105-0	Hr. Weber, Frank
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Ulrich	0681-97146-0	Hr. Burkhart
GemS Dudweiler	Fr. Hauptenthal	06897-9746-0	Hr. Nagel
GemS Ludweiler	Fr. Beer	06898-94581-0	Hr. Jost
GemS Bellevue, Sbr.	Fr. Henn	0681-92620-0	Hr. Brünet
GemS Riegelsberg	Hr. Konrad	06806-9921-0	Hr. Bauer
<b>GYMNASIEN</b>			
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Hofmann	0681-589187-0	Hr. Britten
Ludwigsgymnasium, Sbr.	N.N.	0681-92605-0	Hr. Sparwald
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	N.N.	0681-37981-0	Hr. Schöffel
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Dawo	0681-93698-0	Hr. Kneip
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymn., Sbr.	Fr. Brinkmann	0681-761597-0	Hr. Seele
Theodor-Heuss-Gymn., Sulzbach	Hr. Damde	06897-9081-0	Hr. Kühn
Marie-Luise-Kaschnitz Gymn., VK	Hr. Horf	06898-5028-0	Hr. Kunkel
Albert-Einstein-Gymnasium, VK	Fr. Simon	06898-9130-0	Hr. Rode
Warndtgymnasium, VK	Hr. Heinz	06898-972990-0	Hr. Guja
Günter-Wöhe-Gymn. f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-60	Hr. Lill
Deutsch-Französisches-Gymn., Sbr.	Hr. Hauter	0681-99681-0	Hr. Bernhardt
<b>BERUFSSCHULEN</b>			
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Fr. Alt-Bohr	0681-92676-0	Hr. Zöllner
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Scheffczyk	0681-88006-0	Hr. Greff
BBZ Sulzbach (Kfm. Bereich)	Hr. Paul	06897-9234-0	Hr. Römer
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Paul	06897-9226-0	Hr. Merten
TGBBZ Mügelsberg I, Sbr.	Hr. Klein	0681-9334-110	Hr. Bessai
TGBBZ Mügelsberg II, Sbr.	Hr. Steinhausen	0681-9334-200	Hr. Bessai
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Jung	0681-947557-0	Hr. Mohr
BBZ Völklingen	Hr. Moy	06898-9128-0	Hr. Harsch
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Zimdars	0681-93802-0	Hr. Cervi
Günter-Wöhe-Schulen f. Wirtsch., Sbr.	Hr. Hebenthal	0681-92647-0	Hr. Lill

<b>FÖRDER SCHULEN</b>	<b>Schulleitung:</b>	<b>Tel.:</b>	<b>Hausmeister</b>
FSL Altenkessel	Fr. Theobald	06898-44134-0	Hr. Bickelmann
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Fr. Schepp	06897-98380-0	Hr. Donauer
FSL Saarbrücken-Rodenhof	N.N.	0681-761584-0	Hr. Kraus
FSL Völklingen-Geislautern	Fr. Guillaume	06898-91474-0	Hr. Bickar
FSG Dudweiler-Winterbachsroth	Hr. Hoff	06897-952090-0	Hr. Strässer
FSG Heusweiler	Fr. König	06806-994993-0	Hr. Diener
FSG Saarbrücken	Fr. Kaiser	0681-97140-0	Hr. Kron
FSG Emmersweiler	Fr. Krämer	06809-99791-0	Hr. Weber, Christoph
Schullandheim Oberthal	Hr. May	06854-9084-0	Hr. Schneider

**DIENSTGEBAUDE DES REGIONALVERBAND SAARBRÜCKEN  
IN ZUSTÄNDIGKEIT DES Fachdienst 10 / Team 2 GEBÄUDEMANAGEMENT**

Tel. Nr. des haustechnischen Dienstes für alle Dienstgebäude: 0681-506-7603

**Schloss Saarbrücken und Umfeld**

- Schloss Saarbrücken (Mittelbau/Südflügel/Nordflügel)
- Historisches Museum Saar, Erweiterungsbau
- Historisches Museum Saar, Schlosskeller
- Historisches Museum Saar, histoerische Ausgrabungsbereiche
- Technisches Nebengebäude (Schloss)
- Außenanlagen Schloss (Schlossgarten/Schlossplatz/Nordterrasse)
- Altes Rathaus
- Dienstgebäude Schlossplatz 2a
- Dienstgebäude Schlossplatz 2b
- Schlossplatz 3-5 (Erbprinzenpalais)
- Tiefgarage hinter Erbprinzenpalais
- Parkanlage hinter Erbprinzenpalais
- Dienstgebäude Schlossplatz 6-7
- Dienstgebäude Talstraße 2-6
- Dienstgebäude Talstraße 8-10
- VHS-Zentrum / Kreiskulturhaus (mit Café am Schloss)
- Talstraße 14
- Talstraße 16 (Flächen- und Stellenanteile in Nr. 14 enthalten)
- Gesundheits- + Jugendamt Dudweiler, St. Ingberter Straße

**Sonstige Dienstgebäude**

- Jugendamt Saarbrücken Europaallee 11
- Gesundheitsamt Stengelstraße
- VHS Sulzbachstraße 16-18
- Sozialraumbüros Pfählerstraße
- Sozialraumbüros Breite Straße 41
- Jugendamt Serriger Straße, SB-Burbach
- Jugendamt Stadionstraße 49, Völklingen
- Gesundheitsamt Bismarckstraße 7, Völklingen
- GA/JA Dudweiler, Am Markt 1 (Dudogal.)
- VHS Stengelstraße 10, EG (Kosten- + Stellenanteile in Gesundheitsamt enthalten)
- Haus der Arbeitsmarktdienstleistung (Jobcenter) Sulzbach
- VHS Vorstadtstraße 29-31, 66119 Saarbrücken
- Sozialamt, Außenstelle Altenkesseler-Straße, 66115 Saarbr.-Burbach
- Jobcenter Sulzbach, Sulzbachtalstraße
- Sulzbachstraße 16-18, 66111 Saarbrücken (VHS + Jugendamt)
- IMZ-Burbach (ehem. Federnschmiede), 66115 Saarbr.-Burbach
- Mozartschule, Sulzbach-Hühnerfeld (ehem. Schulstandort)
- SHG ehem. KJP Waldstraße 40, 66271 Kleinblittersdorf
- Wohngeldstelle Rathausstr. 24, Völklingen
- Sozialraumbüro Lebacher Straße
- Talstraße 44 -> Hausmeisterei + Archiv
- VHS Gerberstraße 3
- Sozialraumbüro Köllertal Albertstraße 1, 66265 Heusweiler

<b>Regionalverband Saarbrücken</b>		<b>Stand: 20.11.2024</b>
<b>Bauamt - FD 65</b>		
<b>TELEFONLISTE - H a u s m e i s t e r / Hausmeistergehilfen / Facharbeiter</b>		
<b>Schule</b>	<b>Hausmeister*in</b>	<b>Handy-Nr.</b>
<b>GEMEINSCHAFTSSCHULEN</b>		
GemS Bruchwiese, Sbr.	Hr. Lorenz (mobil)	0151-58231440
GemS Güdingen	Hr. Recktenwald	0151-58231459
	Fr. Arand (mobil)	0151-58231439
GemS Heusweiler	Hr. Werkle	0151-58231425
	Hr. Loris (mobil)	0151-58231401
GemS Klarenthal	Hr. Leidner	0151-58231436
GemS Klarenthal, AS Gersweiler	Hr. Laux	0151-58231410
GemS Kleinblittersdorf	Hr. Spath	0151-58231407
GemS Ludwigspark, Sbr.	Hr. Feld	0151-58231419
	Hr. Ernst	0151-58231454
GemS Püttlingen	Hr. Lauwitz	0151-58231447
GemS Quierschied	Hr. Bartnik (mobil)	0151-58231477
GemS Sulzbach	Hr. Jakobs	0151-58231412
	Hr. Hauch	0151-58231411
GemS Völklingen I	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Völklingen II	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Ucar (mobil)	0151-58231413
	Hr. Adam	0151-58231446
Oberstufenzentrum Völklingen	Hr. Weber, Frank	0151-58231473
	Hr. Adam	0151-58231446
GemS Rastbachtal, Sbr.	Hr. Burkhardt	0151-58231414
	Hr. Berg (mobil)	0151-58231430
	Hr. Zamljen	0151-58231415
GemS Dudweiler	Hr. Nagel	0151-58231424
	Hr. Schneider (halbtags)	0151-58231435
GemS Ludweiler	Hr. Jost	0151-58231416
	Hr. Brachmann	0151-58231408
GemS Bellevue, Sbr.	Hr. Brünet	0151-58231417
	Hr. Biewer	0151-58231452
GemS Riegelsberg	Hr. Bauer	0151-58231418
	Fr. Bauer	0151-58231420
<b>GYMNASIEN</b>		
Gymnasium am Schloss, Sbr.	Hr. Britten	0151-58231406
Ludwigsgymnasium, Sbr.	Hr. Sparwald	0151-58231448
Otto-Hahn-Gymnasium, Sbr.	Hr. Schöffel	0151-58231426
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Gymnasium am Rotenbühl, Sbr.	Hr. Kneip	0151-58231441
	Hr. Welsch (mobil)	0151-58231438
Wirtsch.-Wissenschaftl.-Gymnasium, Sbr.	Hr. Seele	0151-58231427
Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach	Hr. Kühn	0151-58231432
	Hr. Kany (mobil)	0151-58231429
Marie-Luise-Kaschnitz Gymnasium, Völklingen	Hr. Kunkel	0151-58231472
	Hr. Broxtermann	0151-58231460
Albert-Einstein-Gymnasium, Völklingen	Hr. Rode	0151-58231428
Warndtgymnasium, Völklingen	Hr. Guja	0151-58231421
Günter-Wöhe-Gymnasium für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Lill	0151-58231474
	Hr. Volpe	0151-58231458
Deutsch-Französisches-Gymnasium, Sbr.	Hr. Bernhardt	0151-58231422
	Hr. Schmelzer	0151-58231431

<b>Schule</b>	<b>Hausmeister*in</b>	<b>Handy-Nr.</b>
<b>BERUFSCHULEN</b>		
KBBZ Stengelstraße, Sbr.	Hr. Zöllner	0151-58231404
KBBZ Halberg, Sbr.-Brebach	Hr. Greff	0151-58231442
BBZ Sulzbach-Neuweiler (TG-Bereich)	Hr. Römer	0151-58231467
BBZ Sulzbach (Kfm.-Bereich)	Hr. Merten	0151-58231409
TGBBZ Mügelsberg I + II, Sbr.	Hr. Bessai	0151-58231445
	Hr. Stichter (mobil)	0151-58231451
	Hr. Wagner	0151-58231423
	Hr. Künzter	0151-58231449
	Hr. Meyer	0151-58231470
	Hr. Birk	0151-58231434
BBZ Völklingen	Hr. Harsch	0151-58231444
	Hr. Link	0151-58231455
	Hr. Nicolay	0151-58231450
SBBZ Schmollerstraße, Sbr.	Hr. Cervi	0151-58231453
	Hr. Grundhefer	0151-58231437
Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft, Sbr.	Hr. Volpe	0151-58231458
	Hr. Lill	0151-58231474
<b>FÖRDER SCHULEN</b>		
FSL Altenkessel	Hr. Bickelmann	0151-58231461
FSL Friedrichsthal-Bildstock	Hr. Donauer	0151-58231463
FSL Saarbrücken-Rodenhof	Hr. Kraus	0151-58231464
	Hr. Escher	0162-2374203
FSL Völklingen-Geislautern	Hr. Bickar	0163-3098936
FSG Dudweiler	Hr. Strässer	0151-58231402
FSG Heusweiler	Hr. Diener	0151-58231465
FSG Saarbrücken	Hr. Kron	0151-58231468
FSG Emmersweiler	Hr. Weber, Christoph	0151-58231403
Schullandheim Oberthal	Hr. Schneider	0151-58231462
Europäische Schule, Sbr.-Malstatt	Hr. Geißler (mobil)	0151-58231479

# HANDWERKER - ANWESENHEITSLISTE